



«16» декабря 2024 г.
Регистрационный № 04-08-2024-021343

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Золотые пески"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1075402010397

ИНН: 5402483068

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Алтай, р-н. Майминский, с. Усть-Муны

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

18.12.2006

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	13430
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	781
1.6.	Объем здания, куб. м	6600
1.7.	Количество этажей	4

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа 3. Наружное противопожарное водоснабжение – закрытый бассейн.
2.	<p style="text-align: center;"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>В соответствии с проведенными расчетами: «Отчет выполненных работ по оценке пожарного риска» от 11 сентября 2018г. № 08-2018; «Отчет выполненных работ по оценке пожарного риска» от 06 июля 2018г. № 08-2015 и требованиями нормативных документов существующие объемно-планировочные и конструктивные решения с учетом выполнения рекомендаций в зданиях ООО «ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ», соответствуют требованиям пожарной безопасности. Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в</p>		

области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи. Из проведенных расчетов установлено, что $0,364 \times 10^{-6} < 10^{-6}$, следовательно, величина индивидуального пожарного риска отвечает требуемому.

3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
----	---

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек.

Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п.4.3 табл 1, п.5.2.4	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п.9.1, п.9.2, п.10.2, п.10.3, п.10.4, п.10.5, п.10.11, п.10.6	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.4.3, п.8.1.1, п.8.1.2, п.8.1.4, п.8.1.7, п.8.1.11 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.90 п.1.1, п.1.2	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 п.5.2.4, п.5.2.6.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 п.4.1.2, п.4.4, п.4.2.9, п.4.2.13, п.4.2.16, п.4.2.17, п.4.2.18, п.4.2.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.6, п.4.3.7, п.4.4.1, п.4.4.18, п.4.2.22, п.4.4.3	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4. 13130.2013 п.7.1, п.7.3, п.7.6, п.7.7, п.7.8, п.7.9, п.7.2	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 п. 3.1, п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.4.1, 4.2, 4.7, 4.8, 5.3, 5.4, п.4.3, п.4.4 табл 1, табл 2 СП 486.131311500.2020 п.4.3, п.4.8, табл 1-4	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500. 2020 п. 5.12, п.5.21, п.6.1.2, п.6.1.4, п.6.3.1, п.6.3.2, п.7.1.2, п.7.1.4, п.5.12, п.5.14, п.6.21, п.6.33, п.6.41, п.7.21, п.5.1, п.5.2, п.5.3, п.6.1.3	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. п. 2, 3, 4, 12, 21, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 55, 65, 66, 70, 71, 13, 14, 16, 27, 63, 392, 393, 394, 403, 406, 407, 409, 54, 5, 6, 9, 10, 17, 17(1), 26, 27, 56, 60, 77, 84, 85, 86, 397 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.5, 6, 64, 69, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 103, 134, 137, 12, 60	Выполняется