

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Республике Марий  
Эл

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«16» декабря 2024 г.

Регистрационный № 12-08-2024-021542



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:  
Здание организации торговли ООО "Мегастрой-Й" ОГРН 1151690038862, ИНН  
1215189083

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Макматов Александр Анатольевич

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - \_\_\_\_\_ ИНН: - \_\_\_\_\_

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Кирова, д. 12

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.08.2012

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                                    |                                  |
|-------|---|----------------------------------|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>                    |                                  |
|       | Наименование параметра                                  | Значение параметра               |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                                   | II                               |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности                 | C0                               |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности                 | ФЗ.1 Здания организаций торговли |
| 1.4.  | Высота здания, м  | 12                               |
| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 11244                            |
| 1.6.  | Объем здания, куб. м                                    | 99293                            |
| 1.7.  | Количество этажей                                       | 2                                |
| 1.8.  | Категория наружных установок по пожарной                | Не имеет                         |

|   | опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)  |   |   |   |  |  |  |  |
|---|--|---|---|---|--|--|--|--|
| 1.9.                                      | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)   | Система противодымной защиты. Система автоматической пожарной сигнализации. Система автоматического водяного пожаротушения (сплинкерная система). Система оповещения и управления эвакуацией 2-го типа. Внутренний противопожарный водопровод. Наружный противопожарный водопровод. |   |   |  |  |  |  |
| 2.  | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Максимальная расчетная величина пожарного риска составляет <math>1,32 \cdot 10^{-7}</math>, при допустимом значении не превышающем <math>10^{-6}</math> в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода точке.</p> |   |   |   |  |  |  |  |
| 3.  | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Объект защиты застрахован от пожаров: договор по страхованию имущества № SYS 2545551867 от 20.02.2024г., выданный Акционерным Обществом САО «РЕСО-Гарантия» (РЕСО-621).</p>   |   |   |   |  |  |  |  |
| 4.  | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>  |   | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |  |  |  |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту  | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется  |   |   |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |  |  |  |  |

|      |  | защиты   |             |
|------|--|--|-------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями   | СП 4.13130.2013  | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение   | СП 8.13130,2009, Постановление Правительства №1479   | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники  | СП 4.13130.2013  | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности  | 123-ФЗ, СП 4.13130.2013, Постановление Правительства №1479                                   | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы   | 123-ФЗ, СП 1,13330,2009, Постановление Правительства №1479                                   | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | 123-ФЗ, СП 4.13130.2013  | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | 123-ФЗ, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, Постановление Правительства №1479, СП 7.13130.2013 | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого  | 123-ФЗ, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009   | Выполняется |

|      |  |   |             |
|------|--|---|-------------|
|      | направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития                    |   |             |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Постановление Правительства РФ №1479, ГОСТ 12.2.143-2009, СП 9.13130.2009, Приказ МЧС России №806 | Выполняется |