

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Саха
(Якутия)

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«17» декабря 2024 г.

Регистрационный № 14-08-2024-021602



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская
школа искусств села Хатассы" ГО "город Якутск"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ СЕЛА ХАТАССЫ"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ЯКУТСК"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1101435000050

ИНН: 1435223685

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Саха /Якутия/, г. Якутск, с. Хатассы, ул. Ленина, д. 46

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

29.03.1972

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	5

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1742						
1.6.	Объем здания, куб. м	6001						
1.7.	Количество этажей	1						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации - Стрелец Мониторинг без адресного типа с автоматическим дублированием сигнала в пожарную охрану. Резервный источник питания 24 - 1 шт. ДИП - 83 шт. СОУЭ Рупор - 300 3 типа. Табло выход - 9 шт. акустическая система "АС-2" - 8 шт., ИПР - 5шт., ПГ - На территории с восточной стороны - 50 м.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Нет</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">00 руб.00 коп.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности,	Сведения о выполнении выполняется/не						

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст. 4, ст. 69, ст. 86 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г. № 123 - ФЗ; п. 4.3 , табл . 1, 4.20,5.2.2, 5.6.2, 5.6.4, 5.6.5 СП 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; п. 65, п. 66, п.67, п.69, п. 71, п.72, п.73 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (утвержденные постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 4, ст. 68 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г. №123 - ФЗ. п. 5.1, табл. 1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8 СП 8.131302020 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения" п. 48, п. 49, п. 50, п. 53, п. 75, " правила противопожарного режима в РФ" (утвержденные с постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Статья 4, 63, 90 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г. №123-ФЗ. п. - 8.1, 8.2 СНиП 21-09-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1,2) п. 8.1-п.8.18	Выполняется

		<p>СП 4.131130.13 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1)</p>	
4.4.	<p>Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>Статья 4,87,134, таблица 28,таблица 29 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.4.2,п.4.3,п.5.1,п.5.2,п.5.3,п.5.4,п.5.5,п.5.6,п.5.7,п.5.8,п.5.9, п.5.10,п.5.11,п.5.12,п.5.13,п.5.14 СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изменениями N1,2); п.5.2.1;п.5.2.3;п.5.2.5;п.5.2.6;п.5.4.15;п.6 СП2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.</p>	Выполняется
4.5.	<p>Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	<p>Ст.4,ст.5,ст.51,ст.52,ст.53,ст.54,ст.55,ст.89 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.4.1.3,п.4.2.1,п.4.2.2,п.4.2.3,п.4.2.4,п.4.2.5,п.4.2.6,п.4.2.7,п.4.2.8,п.4.3.1,п.4.3.2,п.4.3.3,п.4.3.4,п.4.4.1,п.4.4.2,п.4.4.3,п.4.4.4,п.4.4.6,п.4.4.7,п.5.2.1,п.5.2.2,п.5.2.3,п.5.2.4,п.5.2.5,п.5.2.10,п.5.2.12,п.5.2.13,п.5.2.14,п.5.2.15,п.5.2.16,п.5.2.17,п.5.2.19, п.5.2.20,п.5.2.21,п.5.2.23,п.5.2.27 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п.3.3, п. 3.4, п. 3.5, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4., п. 4.6, п. 4.8, п. 5.1, п. 5.3, п. 5. 4, п. 5.5, табл. 1, табл. 2</p>	Выполняется

		<p>СП 3.131130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"; п. 1.2, п. 1.3, п. 1.4, п. 1.5, п. 1.6, 3.7, 3.8 НПБ 160-97 "Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общетехнические требования"; п. 23, п. 31, п. 36, "Правила противопожарного режима в РФ" (утвержденные постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020)</p>	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Статья 4, ст. 90 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008г. №123 - ФЗ; п. 8.1, п. 8.3 ,п. 8.4, п. 8.7 СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2); п. 71, п. 394 ППР "Правила противопожарного режима в РФ" (утвержденные постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.);</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Статья 4, ст. 5, ст. 51, ст. 52, ст. 53, ст. 54, ст. 55, ст. 84, ст. 91 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 г. №123-ФЗ; п. 5.2, п. 5.5, п. 5.6, п. 5.11, п. 7.1.3, п. 7,1,4 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (утв. Приказом МЧС России от</p>	Выполняется

		<p>31.07.2020 г. №582); п. 3.3, п.3.4, п.3.5, п. 4.1, п. 4.2, п.4.3, п. 4.4, п. 4.6, п. 4.8, п. 5.1, п. 5.3, п. 5.4, п. 5.5, табл. 1, табл. 2 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности."; п. 5.1, табл. 1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 10.1, 10.3, 10.4, 10.5 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности";</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Статья 4, 83,84,103 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 3.3, п.5.1 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.";</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Статья 4,5 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 2, 3, 4, 5, 6, п. 9, п. 13,14,15,16,17, п. 27,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,46,47, п. 50,51,52, п. 54,55,56, п. 60, 61, п. 103, 104,105,106,107,108, 109,110,111,112,113,114,115, п. 392, 393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407,408 ,409 Постановление правительства</p>	Выполняется

	<p>Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 "О противопожарном режиме" Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».</p>	
--	---	--