

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«16» декабря 2024 г.

Регистрационный № 23-08-2024-021507



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью «Кондитер Кубани» ООО «Кондитер
Кубани»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИТЕР
КУБАНИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1162375044897

ИНН: 2311223910

Место нахождения объекта защиты:

край Краснодарский, г Краснодар, п Дорожный

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

26.11.2019

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов

1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1000
1.6.	Объем здания, куб. м	8000
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- адресная пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт «01» с включением безадресных пожарных извещателей через адресные устройства ввода/вывода, - система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа в пожарном отсеке №3, - противодымная вентиляция, внутреннее противопожарное водоснабжение (ПК), наружное противопожарное водоснабжение (ПГ).
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Не проводилась</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (пункт 4.3, таблица1), раздел 6 СТУ, согласованных УНДиПР КК МЧС РФ 31.08.2017г. исх.1345-9-2-14 (Протокол от 24.08.2017 №94).	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 (пункты 5.3, таблица 3)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 (раздел 8)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2013 (раздел 5)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 (раздел 4.1)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 (раздел 7)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	СП 7.13130.2013 (пункты 1,2,3 и т.д.), СП 10.13130.2020 п.7.1, таб.2, СП 484.1311500.2020, раздел 9,11,12,13 СТУ, согласованных УНДиПР КК МЧС РФ 31.08.2017г исх.1345-9-2-14 (Протокол от 24.08.2017 №94) .СП 10.13130.2009, СП 241.1311500.2015, Приложение Б СП 5.131130.2009, СП	Выполняется

	водопроводы)	3.13130.2009 (п.2.5; 2.7; 3.1; 3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.7; 4.8; 5.1; 5.3; 5.5 раздел 6, таб.1, раздел 7, таб.2 п.8	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 (пункты 1,1; 1.2; 3.10; 3.11; 3.14; 3.20; 3.22; 3.25; 3.26; 5.1; 5.4; 5.5; 5.6; 5.8; 5.9; 5.10; 5.17; 5.19; 5.22; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.5; 6.1.6; 6.2.1; 6.2.5; 6.2.6; 6.2.10; 6.2.11; 6.2.12; 6.2.13; 6.2.14; 6.5.1; 6.5.4; 6.6.1; 6.6.3; 6.6.4; 6.6.5; 6.6.7; 6.6.9; 6.6.11; 6.6.12; 6.6.14; 6.6.15; 6.6.16; 6.6.26; 6.6.27; 6.6.30; 6.6.32; 6.6.34; 6.6.35; 6.6.36; 6.6.37; 6.6.38; 6.6.39; 6.6.40; 6.6.41; 7.1.1; 7.1.2; 7.2.1; приложение А п.А1,А2,А3 таб.А1, таблицы №1,2,4,5.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 Раздел 1, раздел 9, раздел 16, раздел 18, 19	Выполняется