


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«21» января 2022 г.

Регистрационный № 27-08-2022-000043



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 31 села
Святогорье муниципального района им. Лазо Хабаровского края

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение детский сад № 31 села
Святогорье муниципального района им. Лазо Хабаровского края

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022700780101

ИНН: 2713012034

Место нахождения объекта защиты:

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

22.04.1988

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	3							
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	604							
1.6.	Объем здания, куб. м	1751							
1.7.	Количество этажей	1							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация, СОУЭ 3-го типа, система противопожарного мониторинга с выводом сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">не проводилась</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между</td> <td>п.п. 4.1,4.3,4.4,4.5 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между	п.п. 4.1,4.3,4.4,4.5 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между	п.п. 4.1,4.3,4.4,4.5 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной	Выполняется							

	зданиями и сооружениями	защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	-	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 63 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п. 71-72, 393 Правил противопожарного режима № 1479 п.п 8.1,8.2,8.3,8.9, 8.13, 8.17 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 4 СП 2.13130 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; п.п 8.1,8.5 п.п 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности ст. 27,28,32,34,35,36,37,58,87 (п.п. 1,2,3,5,6,9,11) ФЗ-123 "технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 12 Правил противопожарного режима № 1479	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 9 и п. 3 ст. 89; ст. 53 ФЗ-123 "технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.п.4.2, 4.3, 7.1 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты.	Выполняется

		Эвакуационные пути и выходы; п.п 5,9,14,17,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,36,37,393,394 Правил противопожарного режима № 1479	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.п 4.3, 4.4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям п.п. 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8, 7.11 раздела "Обеспечение деятельности пожарных подразделений" ст. 90 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 22 ФЗ-69 "О пожарной безопасности"	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	гл. 14 ст. 51-64,83,86 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 15, 54,55,56 Правил противопожарного режима № 1479	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	гл. 14 ст. 51-64, 83, 86 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 15, 54,55,56 Правил противопожарного режима № 1479 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 9 и п. 3 ст. 89; ст. 53 п.п 4.2, 4.3, 7.1, СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;	Выполняется
4.9.	Организационно-	ФЗ-123 "Технический регламент о	Выполняется

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	требованиях пожарной безопасности" ст. 5, ст. 63 п.п. 2-5, 9, 11-16, 18, 21-32, 36, 37, 43, 54, 56, 60, 92, 392-394. 397, 403, 407-409 Правил противопожарного режима № 1479 Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций, утвержденные приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645	
---	---	--