

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Воронежской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«04» декабря 2024 г.

Регистрационный № 36-08-2024-020786



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Автозаправочный комплекс - 25

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Акционерное общество "Воронежнефтепродукт"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023601535825

ИНН: 3664002554

Место нахождения объекта защиты:

**397853, обл Воронежская, р-н Острогожский, г Острогожск, ул Карла Маркса,
Здание 66**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

07.08.1999

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	101
1.6.	Объем здания, куб. м	359
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	АН повышенная взрывопожаро-

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система АПС имеется. СОЭУ 2 типа. Наружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных гидрантов на расстоянии 200 метров от здания.	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
20000000 (двадцать миллионов) рублей			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22 июля 2008 г № 123 "Технический регламенты о требованиях пожарной безопасности". статья 71, приложение 15. СП 156.13330.2014 (утв. Приказом МЧС России от 05.05.2014 № 221), п. 7.1 таблица 1,	Выполняется

		п. 7.2, таблица 2.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 156.13330.2014 п. 6.37. п. 410 Правила противопожарно режима от 16.09.2020 № 1479.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 156.13330.2014 п.п.6.27, 6.28	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 156.13330.2014 п.6.9, 6.19, СП 4.13130.2013 (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288), подраздел 5.5, п.п. 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП. 1.13130.2020 (утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194), разделы 4 (подразделы 4.1,4.2,4.3) 7 (подразделы 7.6)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 (утв Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288 (ред. от 15.06.2022), раздел 7.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	П 156.13330.2014 п. 6.39; СП 3.13130.2009 (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 173); СП 484.1311500.2020 (утв. Приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582) раздел 6	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение	СП 484.1311500.2020 (утв. Приказом МЧС России от 31.07.2020 № 582) раздел 7 (подразделы 7.1, 7.2)	Выполняется

	пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	<p>Правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, раздел 1, III, VII, XIV, XVII, XVIII, XIX; ГОСТ Р 58404-2019 "Национальный стандарт Российской Федерации. Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуатации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.04.2019 № 167-ст), раздел 13,17.</p>	Выполняется