

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Иркутской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«16» декабря 2024 г.

Регистрационный № 38-08-2024-021461



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Торгово-выставочного здания (торговый центр «Арена») класс функциональной
пожарной опасности: Ф3.1 - здания организаций торговли.

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Старкова Наталья Анатольевна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - _____

ИНН: - _____

Место нахождения объекта защиты:

обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, стр. 263В

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2009

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	891
1.6.	Объем здания, куб. м	14044
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- АУП (автоматическая установка пожаротушения); - СПС (система пожарной сигнализации); - СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа); - ВПВ (внутренний противопожарный водопровод); - ДУ (система противодымной вентиляции вытяжная).	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон №123 ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Глава 16 , статья 69;	Не выполняется

СП 4.13130.2013; пункт 4.3, Таблица 1 Федеральный закон №123 ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 62, статья 68; СП 8.13130.2009 пункт 5.2 Таблица 2. Федеральный закон №123 ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 90; СП 4.13130.2013 пункт 7.1 пункт 8.1, 8.6-8.9. Федеральный закон №123 ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 52, статья 53, статья 57, статья 58, статья 59, статья 80, статья 88, Таблица 21, Таблица 22, Таблица 23; СП 4.13130.2013 пункт 5.1.2, пункт 5.1.3, пункт 5.5.2; СП 2.13130.2020 пункт 5.2.7, пункт 5.4.5, пункт 5.4.18, пункт 6.7.1; Федеральный закон №123 ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 5, статья 89; СП 1.13130.2020 пункт 4.1.2, пункты 4.2.1-4.2.11, пункты 4.2.16-4.2.18, пункты 4.2.21-4.2.22, пункт 4.2.24, пункты 4.3.1- 4.3.5, пункты 4.4.1-4.4.6, пункт 4.4.8-4.4., пункт 7.1.1, пункт 7.1.3, пункты 7.6.2-7.6.5. Федеральный закон №123 ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 90; СП 4.13130.2013 пункты 7.1-7.3, пункт 7.7, пункт 7.16; №123 ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной

		<p>безопасности" статья 54, статья 62, статья 68, статья 83, статья 84, статья 85, статья 86, статья 91, статья 103; СП 486.1311500.2020, Таблица 1 пункт 12.3; СП 3.13130.2009 Разделы 3-7, Таблица 2 пункт 8, пункт 8.1; СП 7.13130.2013 пункт 7.2; СП 8.13130.2009 пункт 5.2 Таблица 2. СП 10.13130.2020 пункт 7.6 Таблица 7.1 пункт 6; СП 52.13330.2016 пункты 7.6.1-7.6.3. №123 ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 103, статья 104; СП 484.1311500.2020 Раздел 7</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>Федеральный закон №123 ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 62, статья 68; СП 8.13130.2009 пункт 5.2 Таблица 2.</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>Федеральный закон №123 ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 90; СП 4.13130.2013 пункт 7.1 пункт 8.1, 8.6-8.9.</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>Федеральный закон №123 ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 52, статья 53, статья 57, статья 58, статья 59, статья 80, статья 88, Таблица 21, Таблица 22, Таблица 23;</p>	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>Федеральный закон №123 ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 5, статья 89; СП 1.13130.2020 пункт 4.1.2, пункты 4.2.1-4.2.11, пункты</p>	Выполняется

		4.2.16-4.2.18, пункты 4.2.21-4.2.22, пункт 4.2.24, пункты 4.3.1- 4.3.5, пункты 4.4.1-4.4.6, пункт 4.4.8-4.4., пункт 7.1.1, пункт 7.1.3, пункты 7.6.2-7.6.5.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон №123 ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 90; СП 4.13130.2013 пункты 7.1-7.3, пункт 7.7, пункт 7.16.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	№123 ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 54, статья 62, статья 68, статья 83, статья 84, статья 85, статья 86, статья 91, статья 103; СП 486.1311500.2020, Таблица 1 пункт 12.3; СПЗ.13130.2009 Разделы 3-7, Таблица 2 пункт 8, пункт 8.1; СП 7.13130.2013 пункт 7.2; СП 8.13130.2009 пункт 5.2 Таблица 2. СП 10.13130.2020 пункт 7.6 Таблица 7.1 пункт 6; СП 52.13330.2016 пункты 7.6.1-7.6.3.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	№123 ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 103, статья 104; СП 484.1311500.2020 Раздел 7	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта	Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении правил	Выполняется

защиты и противопожарный режим	противопожарного режима в Российской Федерации» пункты 2-6, пункты 9-17, пункт 23, пункты 25-28, пункты 30-33, пункты 35-37, пункты 41-43, пункты 48-52, пункт 54, пункт 56, пункт 60, пункт 65, пункты 103-105, пункт107.	
-----------------------------------	--	--