

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Оренбургской
области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«28» января 2022 г.

Регистрационный № 56-08-2022-000185



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Гимназия №2 г.
Орска"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Гимназия №2 г.
Орска"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025601930980

ИНН: 5614016770

Место нахождения объекта защиты:

-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1975

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	925

	здания, кв. м								
1.6.	Объем здания, куб. м	6835							
1.7.	Количество этажей	3							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	В здании школы в исправном состоянии АУПС СОУЭ, внутренний противопожарный водопровод, ПГ наружного противопожарного водопровода							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">При возникновении пожара на объекте ущерб третьим лицам отсутствует</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>п. 65 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" п.</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 65 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" п.	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 65 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" п.	Выполняется							

		4.3,4.4, 4.6,4.15 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62, 127 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 5.2,5.4,5.8,5.17,8.9,8.12,8.13 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности"	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 7.1, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 29,30,31,40,57,87 таб. 21 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.3, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.16, 6.7.1, таб. 6.11, 6.7.2 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	ст. 52,53,89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 -ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический	Выполняется

	пути и выходы	регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.1.2, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.25, 4.3.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.8, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.20, 4.4.22, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 76,90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 -ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 13,17,30,49,50,54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" п. 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 81, 83,84,86,91,103,106,107 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 -ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 36, 37, 50, 54, 55 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" п. 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 5.3, 5.4, 5.5, раз. 6 табл.1, раз.7 таб. 2 СП 3.13130.2009 "Системы	Выполняется

		<p>противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p> <p>Требования пожарной безопасности" п. 5.5, 5.8,6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 7.1.2, 7.1.3, прил. А табл. А1 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты.</p> <p>Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п. 5.2, 5.17, 8.9, 8.12, 8.13 СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты.</p> <p>Источники наружного противопожарного водоснабжения.</p> <p>Требования пожарной безопасности" п. 6.1.5, 6.1.23, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, табл. 7.1, 9.1, 14.1.1, 14.1.18, 14.4.1, 14.4.2 СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты.</p> <p>Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования"</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>ст. 76, 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 -ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 7.3, 7.4 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.</p> <p>Ограничение распространения пожара на объектах защиты.</p> <p>Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной</p>	<p>п. 3,4,9,10,11,12,13,14,15,16,23,24,25,26,27,29,30,32,35,36,37,43,48,50,52, 54,56,60,392,393,394,397,398,40</p>	Выполняется

безопасности объекта защиты и противопожарный режим	0,403,406,407,409 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ"
---	---