

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«19» января 2022 г.

Регистрационный № 77-08-2022-000053



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

"Дом на Коломенской"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1217700088550

ИНН: 7751193373

Место нахождения объекта защиты:

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.12.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.5 Помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1321
1.6.	Объем здания, куб. м	19841

1.7.	Количество этажей	5	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система АПС и СОУЭ 2-го типа.	
2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
не проводилась			
3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
00 р. 00 коп. для ущерба третьим лицам. Объект защиты застрахован на 20 170 907, 35 руб. (полис прилагается)			
4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.69 ч.1 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты.	Выполняется

		Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 4.3. т.1., п.4.12.,4.15	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.62 ч.1., 2. ст.68 ч.1.,2. СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности п.5.2., т.2.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.90 ч.1.,2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п.7.1.8.1 (б),8.6,8.7.,8.8.,8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.57 ч.1.,2., ст.58 ч.1.,2.,т.21 ст.59 ч.1,2,3,5.,6 ст.87 ч.1.,2.,3.,5.,6.,7, 9.,10.,11 ст. 88 ч.1,2,3,13,14,15,16,19 ст.137 ч.1.,2,4.,5.,6., СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 5.6.4., СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты.	Выполняется

		Обеспечение огнестойкости объектов защиты п. 5.2.4.,5.2.7., 5.3.3.,5.3.4.,5.3.5., 5.4.4., 5.4.7., 5.4.20.,6.6.1., т.6.9.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч. 1., ч.2. п.1,2,3.,4., ст. 89 ч.1.,3., 5., 7.,8,10,11,14. ст. 134 ч.2.,3.,5.,6.18., т.28 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.2.1., 4.2.3., 4.2.5., 4.2.7.,4.2.9., 4.2.18.4.2.19.,4.2.21.,4.2.22., 4.3.1.,4.3.2.,4.3.3.,4.3.4.,4.3.5., 4.3.6., 4.3.7., 4.3.11.,4.3.12., 4.4.2., 7.1.4 т.5., 7.1.5 т.6.,7.13.2.,7.13.3.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 90 ч.1 п.1,2,3.,ч.2. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п.7.1., 7.1.13.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54 ч.1.,2., ст. 56 ч. 2 п.1.,2 ст.60 ч.1.,2., ст. 62 ч.1., ст.68 ч.1.,2.,3 ст. 83 ч. 1, п.2,3 ч. 4-7, 9-10 ст.84 ч.1-11. ст.91 ч. 1-2., ст. 103 ч.1-6., ст.105 ч.1-3. СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы	Выполняется

		<p>и правила проектирования. п.5.12., 6.1.5.,6.2.6.,6.3.1.,6.3.2.,6.3.3.,6.3.4., 6.4.4.,6.5.1.,6.6.1.,6.6.16.,6.6.36.,6.6.37 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. п.4.3.,4.4.,т.1 п.11 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. п.3.1.,3.2.,3.3.,3.4.,3.5.,4.1.,4.2.,4.3.,4.4.,4.6.,4.7.,4.8.,5.2.,5.3.,т.2 п.16 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности п.5.2., т.2.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.82 ч.1.,2.,3., 4., 9., ст.83 ч.1 п.2.,3., ч.4.,5.,6., 9., ст. 84 ч.1.,2.,3.,4.,6.,7.,8.,9.,10.,11 ст. 85 ч.7., 8. ст.91 ч.2., ст. 103 ч.1.,2,3.,4.,5..6. СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. п.5.13., 5.14.,5.15.,5.16.,5.17.,5.19.,7.1.7.,7.2.1.</p>	Выполняется

4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление от 16 сентября 2020 г. № 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации п. 2.,3., 4., 5., 10.,11.,12., 13.,14., 15.,16.,17., 23., 24.,25.,26.,27.,29., 32.,33., 35.,36.,37., 41., 43., 54.,55.,56., 60., 286.,288.,392.,393.,394., 395.,396.,397.,400., 403.,406.,407 409. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»: ст. 37.	Выполняется
------	--	---	-------------