

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«20» декабря 2024 г.

Регистрационный № 77-08-2024-021864



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
Помещение отдельного пожарного отсека БЦ "Платинум" (класс функциональной
пожарной опасности - Ф 4.3)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРОСС ФУД"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1177746126128

ИНН: 7724400648

Место нахождения объекта защиты:

г. Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 13, помещ. 4/4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

07.04.1980

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1644

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	25168
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. СПС – аналоговая; 2. СОУЭ – 2-го типа; 3. Вентиляция – естественная; 4. ПДВ – отсутствует; 5. ВПВ – по 2 ПК на этаже; 6. АУПТ – отсутствует;
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчетное значение пожарного риска при рассмотрении сценариев пожара в помещениях – с учетом существующих решений – 3,96 10⁻³. При реализации дополнительных противопожарных мероприятий – 7,2 10⁻⁷, с учетом наличия следующих систем противопожарной защиты: АПС, СОУЭ 2 типа, ВПВ. Комплекс дополнительных противопожарных мероприятий, направленных на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре, а именно: - Ограничение количества одновременно находящихся людей на каждом из 3, 4, 5 этажей до 3 80 человек (группы мобильности М2/М3/М4 – не допускаются); - Разделение помещений типографии на втором этаже противопожарной перегородкой 1-го типа на участки площадью не более 1000 кв.м с заполнением проемов противопожарными газодымонепроницаемыми дверями 2 типа (в этом случае оборудование помещения АУП не требуется), или оборудовать указанное помещение АУП согласно требований нормативных документов; – Размещаемые в составе объекта помещения складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2 СП 4; – Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли) должны быть выделены стенами и перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия. Узлы пересечения указанных стен и перегородок инженерными коммуникациями герметизируются материалами группы НГ (п. 5.2.7 СП 2.13130.2020).</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба</p>	

	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
ПАО СК «Росгосстрах» Договор страхования имущества № 731/22/166/765 страхования имущественных интересов связанных с риском утраты, гибели (уничтожения) или повреждения имущества от «28» июля 2022 г.			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	В части помещений в отдельном пожарном отсеке: – статьи 69 ТРОТПБ; Раздел 4 СП 4.13130.2013 с изменениями № 3	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Соответствует требованиям ст. 68 ФЗ № 123	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	В части помещений в отдельном пожарном отсеке: – п. 6 статьи 63, статья 90 ТРОТПБ; Раздел 8.1 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	В части помещений в отдельном пожарном отсеке: – статьи 4, 6, 52, 57, 58, 59, 78, 80, 87, 137, 138 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ТРОТПБ); – статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ред. от 29.12.2022г) (далее – ФЗоПБ); – пункты 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.7, 5.2.8, СП 4.13130.2013 – пункты 5.2.4, 5.2.7, 5.2.8, 5.3.1-5.3.6, 5.4.4, 5.4.20 СП 2.13130.2020	Выполняется

4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	В части помещений в отдельном пожарном отсеке: – статьи 4, 6, 52, 53, 78, 80, 89, 134 ТРОТПБ; – статья 20 ФЗоПБ; – пункты 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.6, 4.2.14, 4.2.18, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.12, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.8, 4.4.9 СП 1.13130.2020; – пункты 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.11, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.19, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.10.1 7.13.2, 7.13.3 СП 1.13130.2020 с учетом положений пункта 1 части 1 статьи 6 ТРОТПБ и проведенной оценке пожарного риска.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	В части помещений в отдельном пожарном отсеке: – статьи 4, 6, 78, 80, 90 ТРОТПБ; – статья 20 ФЗоПБ; – пункт 7.14 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	В части помещений в отдельном пожарном отсеке: – статьи 4, 6, 54, 78, 81, 82, 83, 91, 103 ТРОТПБ; – статья 20 ФЗоПБ; – пункты 4.1-4.8, 5.1-5.5, 6, 7 (пункт 16 таблицы 2) СП 3.13130.2009; – разделы 13, 14, 15, 16, 17, приложение А СП 5.13130.2009 (разделы 5, 6.1-6.5 СП 484.1311500.2020 и раздел 4 СП 486.1311500.2020 с учетом положений части 4 статьи 4 ТРОТПБ и ст. 54 Конституции РФ); – п. 4.18 СП 4.13130.2013, п. 7.2 «б» СП 7.13130.2020 (п. 8.1, 8.2 «б», 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.10, 8.11, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16 СНиП 41-01-2003 с учетом положений части 4 статьи 4 ТРОТПБ и ст. 54 Конституции РФ).	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	В части помещений в отдельном пожарном отсеке: – статьи 4, 6, 54, 78, 81, 82, 83, 103, ТРОТПБ; –	Выполняется

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	статья 20 ФЗоПБ; – пункты 6.24, 7.20 СП 7.13130.2020; – глава 14 СП 5.13130.2009 (разделы 7.1, 7.2, 7.7 СП 484.1311500.2020 с учетом положений части 4 статьи 4 ТРОТПБ и ст. 54 Конституции РФ).	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	В части помещений в отдельном пожарном отсеке: – статьи 4, 6, 51, 78, 79, 80 ТРОТПБ; – статья 20 ФЗоПБ; – пункты 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 54, 55, 56, 60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	Выполняется