

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по г. Москве

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«23» декабря 2024 г.

Регистрационный № 77-08-2024-022021



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Нежилое здание гостиницы**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Храмченкова Анжелика Сергеевна**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 317774600161039

ИНН: 770365004520

Место нахождения объекта защиты:

**123001, г Москва, ул Садовая-Кудринская, Дом 21 стр. 5**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**01.01.2017**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                                    |   |
|-------|---|---|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>                    |   |
|       | Наименование параметра                                  | Значение параметра  |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                                   | II  |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности                 | C1  |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности                 | Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов |
| 1.4.  | Высота здания, м  | 19  |
| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 186   |
| 1.6.  | Объем здания, куб. м                                    | 4400  |
| 1.7.  | Количество этажей                                       | 7   |

| 1.8.  | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)   | Не имеет  |  |   |  |  |   |  |             |
|---|--|---|--|---|--|--|---|--|-------------|
| 1.9.  | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)   | Здание оборудовано системой пожарной сигнализации (СПС); системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ 3 типа). Установками автоматического пожаротушения (АУПТ) |  |   |  |  |   |  |             |
| 2.  | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска проводился. Расчетная величина пожарного риска не превышает требуемого значения <math>1 \times 10^{-6}</math>, а именно = <math>1,213 \times 10^{-7}</math>. Согласно ч.4 ст.4 и ч.3 ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> |   |  |   |  |  |   |  |             |
| 3.  | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара отсутствует.</p>   |   |  |   |  |  |   |  |             |
| 4.  | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>                              |   |  | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется | 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной | Выполняется |
| Наименование противопожарного мероприятия                     | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты   | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется  |  |   |  |  |   |  |             |
| 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной   | Выполняется   |  |   |  |  |   |  |             |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      |   | <p>безопасности»: ст. 69. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.: 4.3, табл. 1</p>  |             |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение  | <p>СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 5.2, табл. 2, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8</p>   | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники   | <p>СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.:8.1.1(б), 8.1.2, 8.1.4, 8.1.6 - 8.1.9, 8.1.11</p>   | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | <p>Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 87, 88. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: п.6.7.1, раздел 6.7, табл. 6.9 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» раздел 4, 5.6.4.</p> | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные  | <p>Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной</p>   | Выполняется |

|      |  |  |             |
|------|--|--|-------------|
|      | пути и выходы  | <p>безопасности»: ст. 89. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 4.1.2, 4.2.1-4.2.9, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, раздел 7, 7.2.1</p>  |             |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | <p>Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 90. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: раздел 7</p>   | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | <p>СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» раздел 8. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»: Таблица А.1. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите АУП и СПС. Нормы и правила проектирования»: Таблица 1, 3. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»: раздел 7.2. СП 8.13130.2020 «Системы</p> | Выполняется |

|      |  |   |             |
|------|--|---|-------------|
|      |  | <p>противопожарной защиты.<br/>Источники наружного<br/>противопожарного водоснабжения.<br/>Требования пожарной<br/>безопасности» п.: 5.2, табл. 2, 8.4,<br/>8.6, 8.7, 8.8</p>   |             |
| 4.8. | <p>Размещение, управление и<br/>взаимодействие<br/>оборудования<br/>противопожарной защиты<br/>с инженерными системами<br/>зданий и оборудованием,<br/>работа которого<br/>направлена на<br/>обеспечение безопасной<br/>эвакуации людей, тушение<br/>пожара и ограничение его<br/>развития</p> | <p>Федеральный закон № 123-ФЗ от<br/>22.07.2008 «Технический<br/>регламент о требованиях пожарной<br/>безопасности»: ст. 48, 49, 83. СП<br/>484.1311500.2020 «Системы<br/>противопожарной защиты.<br/>Системы пожарной сигнализации и<br/>автоматизация систем<br/>противопожарной защиты. Нормы<br/>и правила проектирования» (утв.<br/>Приказом МЧС России от<br/>31.07.2020 №582): пп. 7.1.1 - 7.1.5,<br/>7.1.13. СП 6.13130.2021 «Системы<br/>противопожарной защиты.<br/>Электроустановки низковольтные.<br/>Требования пожарной<br/>безопасности»: п. 6.1, 6.2, 6.4, 6.7,<br/>6.8</p> | Выполняется |
| 4.9. | <p>Организационно-<br/>технические мероприятия<br/>по обеспечению пожарной<br/>безопасности объекта<br/>защиты и<br/>противопожарный режим</p>   | <p>постановление Правительства РФ<br/>от 16.09.2020 №1479 "О<br/>противопожарном режиме": п.: 1-6,<br/>9, 11-37, 43-44, 48-50, 52, 54, 60,<br/>63, 77, 121-124, 129-132, 392-394,<br/>395-413. Федеральный закон №<br/>123-ФЗ «Технический регламент о<br/>требованиях пожарной<br/>безопасности»: ст. 6, ст. 64, ст. 69,<br/>ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 86, ст. 87,<br/>ст. 88, ст. 89, ст. 90, ст. 91, ст. 105,<br/>ст. 106, ст. 107, ст. 126, ст. 127, ст.<br/>132, ст. 134, ст. 137, ст. 138</p>   | Выполняется |