

Зарегистрирована
ФГКУ "Специальное управление ФПС
№80 МЧС России"

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«22» апреля 2022 г.

Регистрационный № 00-08-2022-004820



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание складов 44

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1101828001000

ИНН: 1828020110

Место нахождения объекта защиты:

427430, Респ Удмуртская, г Воткинск, ул Кирова, Дом 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1880

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4429

1.6.	Объем здания, куб. м	24124										
1.7.	Количество этажей	2										
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность										
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. СПС; 2. СОУЭ - 2 типа; 3. АУПТ; 4. ВПВ - 6 ПК; 5. НПВ.										
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Не проводилась</p>											
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>											
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>п.п. 1.1, 4.1, 4.3, 4.4, 6.1.2, 6.3.4, 6.3.7 СП 4.13130.2013</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное водоснабжение</td> <td>п.п. 1.1, 1.2, 4.1-4.5, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8, 8.4, 8.8-8.10, 8.13 СП 8.13130.2020</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.п. 1.1, 4.1, 4.3, 4.4, 6.1.2, 6.3.4, 6.3.7 СП 4.13130.2013	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	п.п. 1.1, 1.2, 4.1-4.5, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8, 8.4, 8.8-8.10, 8.13 СП 8.13130.2020	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется										
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.п. 1.1, 4.1, 4.3, 4.4, 6.1.2, 6.3.4, 6.3.7 СП 4.13130.2013	Выполняется										
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	п.п. 1.1, 1.2, 4.1-4.5, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8, 8.4, 8.8-8.10, 8.13 СП 8.13130.2020	Выполняется										

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.п. 8.1, 8.6, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.п. 1.1, 1.2, 4.5, 5.2.2-5.2.4, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.10, 6.2.1, 6.2.3 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.п. 1.1-1.3, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.4.1, 4.4.6, 8.1.2, 8.3.1, 8.3.2 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.п. 7.1-7.3, 7.12, 7.13 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.п. 1.1, 5.1-5.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.2-6.5, 7.1.3, 7.2, 7.4 СП 484.1311500.2020 п.п. 1.1, 1.2, 5.1-5.4, 6.1, 6.5, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.4, 6.9.1, 6.9.2 СП 485.1311500.2020 п.п. 1.1, 6.1, 6.2, 7.1-7.8, 14.1, 14.2, 14.4 СП 10.13130.2020 п. 8.12 СП 8.13130.2020 п.п. 1.1, 4.1, 6.1-6.3, 6.14, 6.18 СП 7.13130.2013	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.п. 5.7, 5.8, 5.11, 5.12, 5.17-5.21, 6.1.3-6.1.6, 6.6 СП 484.1311500.2020 п. 5.5 СП 485.1311500.2020 п.п. 6.8, 6.23, 6.24 СП 7.13130.2013	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	п.п. 1-4, 11-17, 24-28, 32, 35, 35, 41, 43, 48-50, 54, 56, 60, 65, 71-73, 288,	Выполняется

по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	290, 293, 295, 337, 362-364, 366, 372, 392-394, 395, 397, 398, 403-407, 409, 413, приложение № 1 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Приложение № 1 п.п. 1-3, 6-11, 14, 16-24, Приложение № 2 п.п. 1.1-1.7, 2.1-2.8, 3, 4, Приложение № 3 п.п. 1, 2 Приказа МЧС России № 806 ст. 1-6, 32, 35-37, 39-40, 42-43, 45-46, 52-55, 57-64, 69, 80-84, 86-91, 102-107, 111, 126-128, 134, 137-138,, 140, 144 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ	
---	--	--