Зарегистрирована ФГКУ "Специальное управление ФПС №80 МЧС России"

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«05» мая 2022 г.

Регистрационный № 00-08-2022-005460



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Административно-бытовая часть производственного корпуса 18 с переходной галереей

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: <u>1101828001000</u>

Место нахождения объекта защиты: 427430, Респ Удмуртская, г Воткинск, ул Кирова, Дом 2

ИНН: 1828020110

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1973

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	I	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов	
		управления учреждений,	
		проектно-конструкторских	
		организаций, информационных	
		и редакционно-издательских	
		организаций, научных	
		организаций, банков, контор,	
		офисов	
1.4.	Высота здания, м	16	

<u> </u>	T					
1.5.	Площадь этажа в пределах	пожарного отсека		7668		
	здания, кв. м					
1.6.	Объем здания, куб. м		-	23004		
1.7.	Количество этажей		5			
1.8.	Категория наружных устано	-	ДН пониженная пожаро-			
	опасности, категория здани		ОП	асность		
	пожарной и взрывопожарно	ой опасности				
	(указывается для зданий пр	оизводственного или				
	складского назначения)					
1.9.	Перечень и тип систем про	тивопожарной защиты	1. СПС; 2. СС	ОУЭ (2-го типа); 3.		
	(системы противодымной за	ащиты, пожарной	ВПВ (19 В	ВПК); 4. НПВ (1		
	сигнализации, пожаротуше	ния, оповещения и	НП	К, 1 ПГ).		
	управления эвакуацией, вну	утренний и наружный				
	противопожарные водопров	воды)				
2.	Оценка пожарно	го риска, проведенна	ая на объект	ге защиты		
	(Заполняется, если провод					
	1 ·	•	-	•		
	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий д					
	_	ого значения уровня по				
	перечень и тип систем противопожарной защиты)					
		Не проводилась				
3.	Оценка возможног	го ущерба имуществу	третьих ли	ц от пожара		
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущеро имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов					
		страхования)				
	(Оценка не проводилась				
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной					
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте					
		защиты_				
	Наименование	Реквизиты нормативні	ых правовых	Сведения о		
	противопожарного	актов и нормативных	документов	выполнении		
	мероприятия	по пожарной безоп	асности,	выполняется/не		
		перечень статей (часте	ей, пунктов),	выполняется		
		устанавливающих тр	оебования			
		пожарной безопасност	ги к объекту			
		защиты	•			
4.1.	Противопожарные	п.п. 4.3, таб. 1 СП 4.1	13130.2013	Выполняется		
	расстояния между	, 2==				
	зданиями и сооружениями					
4.2.	Наружное	п.п. 4.1, 5.3 таб. 3.	. 8.8 СП	Выполняется		
		11.11. 1.11, 5.5 140. 5	, 5.5 511			

	противопожарное водоснабжение	8.13130.2020	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 5.2 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.п. 4.2.7, 4.2.10, 4.2.13, 4.2.18-4.2.19, 4.2.21, 4.3.2-4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.18, 4.4.22, 8.1.3, 8.2.2, 8.2.4-8.2.5 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.п. 7.1-7.3, 7.6 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.п. 3.3-3.5, 4.1, 5.1, 7 таб. 2 СП 3.13130.2009 п.п. 6.1.6.2, 7.1.1-7.1.3, 7.2.1 СП 484.1311500.2020 п.п. 7.3, 7.4, 7.5, 10.10 СП 10.13130.2020 п.п. 8.5 СП 7.13130.2013	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его		Выполняется

	развития		
4.9.	Организационно-	Приказ МЧС России от 18.11.2021	Выполняется
	технические мероприятия	№ 806 п.п. 2-6, 9, 11-12, 14-18,	
	по обеспечению пожарной	21-24, 26-30, 32, 35-37, 41-43, 48,	
	безопасности объекта	50, 54-56, 60, 392-394, 397,	
	защиты и	400-403, 406-409, 413	
	противопожарный режим	Постановление Правительства РФ	
		от 16.09.2020 № 1479 ст. 5, 6, 63, 64	
		ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ	