

Зарегистрирована
ФГКУ "Специальное управление ФПС
№38 МЧС России"

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«08» декабря 2022 г.

Регистрационный № 00-08-2022-016984



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание 19АЛ/3 АО "ГосНИИ "Кристалл"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АО «Государственный научно-исследовательский институт «Кристалл»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1115249009831

ИНН: 5249116549

Место нахождения объекта защиты:

606000, обл Нижегородская, г Дзержинск, ул Зеленая, Дом 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

21.03.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	202
1.6.	Объем здания, куб. м	627

1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	НПВ; ВПВ; АУПТ (СПООР-дренчерная); СОУЭ 2 типа; СПС (адресно-аналоговая)	
2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Не проводилась			
3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Не проводилась			
4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ПУП- 89 Раздел 7, табл. 7; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным	Выполняется

		решениям» п. 4.3 таб. №1, (4.4-4.13)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ПУП-89 Раздел 12 п. п. 12.2.5, 12.2.8; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 99; Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности п.п. 5. 15, 5.17	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ПУП-89 гл. 10 п. 10.1.9 ПЭП п.п. 5.1.5.4; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 98; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п. 7.1; 8.6, 8.9; Свод правил СП 18.13330.2019 «Планировочная организация земельного участка» п. 5.36; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.п. 49, 71,73	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ПУП-89 п.п. 18.1.5, 18.1.6, 18.1.10, 23,1,2; приложения 3; глава 8 п.8.2; таблица 3.1; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.57; Свод правил	Выполняется

		СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. п.п. 5.2.2- 5.2.4, 5.2.7, 5.2.8, 5.3, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.15-5.4.19, п.6, таб.6.1, 6.3	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ПУП- 89 п.п. 18.2.1, 18.2.3, 18.2.12; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.п. 2,5,14,16,17,23-28, 36, 37	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ПУП-89 п. 9.4; ПЭП п. 8.7; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. ст. 76, 77; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п. 4.1, 4.3. таб. 1 п.п. 6.1, 6.2	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.п. 3.3-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, 5.5 раздел 6 таб. 1, раздел 7 таб. 2; Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические.	Выполняется

		Нормы и правила проектирования» раздел 12 п.п. 12.2.1, 12.2.2, раздел 13 п.п. 13.2, 13.3, 13.8, 13.13, 13.15, раздел 15, раздел 160 приложения А таб. А1, А3; РУЭ-СО-СБ п.п. 3.5, 3.7-3.9, 4.1-4.4;	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматически. Нормы и правила проектирования» раздел 13.14; (РУЭ-СО-СБ) п.п. 9.1, 9.2, 9.10, 9.11, 11.1-11.4; Свод правил СП 7.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Отопления, вентиляция и кондиционирование» п.п. 4.1, 6.1, 6.2, 6.4-6.6	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. ст. 65, 70-73, 121-166, 337-372, 392-413; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.п. 2-6, 10-17, 21, 23-27, 32, 35, 41-43, 49-52, 54, 55, 56, 59, 60.	Выполняется