

Зарегистрирована
ФГКУ "Специальное управление ФПС
№4 МЧС России"

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«12» мая 2023 г.

Регистрационный № 00-08-2023-007445



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов города Сарова"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста инвалидов города Сарова"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025202206369

ИНН: 5254006446

Место нахождения объекта защиты:

607188, обл Нижегородская, г Саров, ул Шверника, Дом 11

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.09.1959

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.5 Помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	439

	здания, кв. м										
1.6.	Объем здания, куб. м	4364									
1.7.	Количество этажей	2									
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет									
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации ПАК "Стрелец-Мониторинг" Огнетушители в количестве 15 шт.									
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Не проводилась</p>										
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Ущерб третьим лицам причинен не будет</p>										
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Свод правил 4.13130.2009 Ограничение распространения пожара на объекте защиты</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное</td> <td>Свод правил 8.13130.2009 Источники наружного</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Свод правил 4.13130.2009 Ограничение распространения пожара на объекте защиты	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное	Свод правил 8.13130.2009 Источники наружного	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется									
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Свод правил 4.13130.2009 Ограничение распространения пожара на объекте защиты	Выполняется									
4.2. Наружное противопожарное	Свод правил 8.13130.2009 Источники наружного	Выполняется									

	водоснабжение	противопожарного водоснабжения	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Свод правил 4.13130.2009 Ограничение распространения пожара на объекте защиты Свод правил 11.13130.2009 Места дислокации пожарной охраны порядок и методика определения	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Свод правил 2.13130.2009 Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты Свод правил 4.13130.2009 Ограничение распространения пожара на объекте защиты Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Свод правил 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Свод правил 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" Свод правил 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности Свод правил 4.13130.2009 Ограничение распространения пожара на объекте защиты Свод правил 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Свод правил 6.13130.2009 Электрооборудование Свод правил 7.13130.2009 Отопление вентиляция т кондиционирование Свод правил 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения	Выполняется

		<p>Свод правил 9.13130.2009 Огнетушители. Требования к эксплуатации Свод правил 10.13130.2009 Внутренний противопожарный провод - Требования пожарной безопасности Свод правил 11.13130.2009 Места дислокации пожарной охраны порядок и методика определения</p>	
4.7.	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>Свод правил 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности Свод правил 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Свод правил 6.13130.2009 Электрооборудование Свод правил 7.13130.2009 Отопление вентиляция т кондиционирование Свод правил 10.13130.2009 Внутренний противопожарный провод - Требования пожарной безопасности</p>	Выполняется
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Свод правил 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности Свод правил 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Свод правил 6.13130.2009 Электрооборудование Свод правил 7.13130.2009 Отопление вентиляция т кондиционирование Свод правил 10.13130.2009 Внутренний противопожарный провод -</p>	Выполняется

		Требования пожарной безопасности	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования» ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждение кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» ГОСТ 12.4.021-75 "Системы вентиляционные. Общие требования" Свод правил 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" Свод правил 2.13130.2009 Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты Свод правил 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности Свод правил 4.13130.2009 Ограничение распространения пожара на объекте защиты Свод правил 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Свод правил 6.13130.2009 Электрооборудование Свод правил 7.13130.2009</p>	Выполняется

		<p>Отопление вентиляция т кондиционирование Свод правил 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения Свод правил 9.13130.2009 Огнетушители. Требования к эксплуатации Свод правил 10. 13130.2009 Внутренний противопожарный провод - Требования пожарной безопасности Свод правил 11.13130.2009 Места дислокации пожарной охраны порядок и методика определения Свод правил 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности</p>	
--	--	--	--