Зарегистрирована
ФГКУ "Специальное управление ФПС
№34 МЧС России"

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«20» июля 2023 г.

Регистрационный № 00-08-2023-012050

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

ЗДАНИЕ 10 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1125908001670 ИНН: 5908051070

Место нахождения объекта защиты:

614042, край Пермский, г Пермь, ул Гальперина, Дом 11 к. 3 соор. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1956

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С1 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения |
| 1.4. | Высота здания, м | 3 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека | 25 |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | |
|---|---|---|
| | здания, кв. м | |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 125 |
| 1.7. | Количество этажей | 1 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | НПВ 1 (ПГ кольцевой 200 мм) |

| | |
|---|---|
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |
| Оценка не проводилась | |
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |
| Страховой полис серия ___ № IGSX1238902506000 | |

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
|---|---|---|---|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Федеральный закон № 123-ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.ст. 66, 69, 70, 71, 100. СП 4.13130.2013 (с | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Изменением № 1 «Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара наобъектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивнымрешениям» п.п. 4.3,6.1.2, 6.1.3, 6.1.6, 6.1.7 | |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | Федеральный закон № 123-ФЗ«Технический регламент о требованияхпожарной безопасности» ст.ст. 62, 68,99.СП 8.13130.2020 «Системыпротивопожарной защиты. Наружноепротивопожарное водоснабжение.Требования пожарной безопасности» п.п.4.1, 4.2, 5.3, 5.17, 5.18, 10.1,10.2, 10.3, 10.4,10.5, 10.6, 10,7,10.10,10.11. | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | Федеральный закон № 123-ФЗ«Технический регламент о требованияхпожарной безопасности» ст.ст. 63, 90,98.СП 4.13130.2013 (с Изменением № 1)«Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара наобъектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивнымрешениям» п.п. 6.1.20, 6.1.21, 8.1, 8.6, 8.7,8.8, 8.9. | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Федеральный закон № 123-ФЗ«Технический регламент о требованияхпожарной безопасности» ст.ст. 57, 58, 59,87, 88, 134, 137.СП 2.13130.2020 «Системыпротивопожарной защиты. Обеспечениеогнестойкости объектов защите»)п.п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.4.1, 5.4.2,5.4.3, 5.4.4. | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | СП 4.13130.2013 (с Изменением № 1)«Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара наобъектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивнымрешениям» п.п. 4.1,4.2, 6.2.2. | |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | Федеральный закон № 123-ФЗ«Технический регламент о требованияхпожарной безопасности» ст.ст. 53, 89, 134.СП1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.п. 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 8.1.1, 8.1.8, 8.2.7, 8.2.10, 8.2.11. | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | Федеральный закон № 123-ФЗ«Технический регламент о требованияхпожарной безопасности» ст.ст. 76, 90. СП 4.13130.2013 (с Изменением № 1)«Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара наобъектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивнымрешениям» п.п. 6.2.8, 7.1, 7.2, 7.3, 7.13,7.16. | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Федеральный закон № 123-ФЗ«Технический регламент о требованияхпожарной безопасности» ст.ст. 54, 62, 68,83,84,86,91,99, 103. СП 486.1311500.2020 «Системыпротивопожарной защиты. Переченьзданий, сооружений, помещений иоборудования, подлежащих защитеавтоматическими | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | установкамипожаротушения и системами пожарнойсигнализации. Требований пожарнойбезопасности» п.п. 4.1,4.2, 4.3,4.4, 4.8,4,9.СП 3.13130.2009 «Системыпротивопожарной защиты. Системаоповещения и управления эвакуациейлюдей при пожаре. Требования пожарнойбезопасности» п. 7. СП 8.13130.2020 «Системыпротивопожарной защиты. Наружноепротивопожарное водоснабжение.Требования пожарной безопасности» п.п.4.1, 4.2, 5.3, 5.13, 5.17, 5.18, 10.1, 10.2,10.3,10.4, 10.5, 10.6, 10,7, 10.10, 10.11. СП 7.123130.2013 «Отопление, вентиляцияи кондиционирование. Противопожарныетребования» п, 7.2. СП 10.13.130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Федеральный закон № 123-ФЗ«Технический регламент о требованияхпожарной безопасности» ст. 103. СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования п.п. 5, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.7. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Требования пожарной безопасности» и. 3.3. | |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | оссийской Федерации, утвержденныеПостановлением Правительства РФ от16.09.2020 № 1479 «Об утверждениИПравил противопожарного режима вРоссийской Федерации». Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806«Об определении Порядка, видов, сроковобучения лиц, осуществляющих трудовуюили служебную деятельность ворганизациях, по программампротивопожарного инструктажа,требований к содержанию указанныхпрограмм и категорий лиц, проходящихобучение по дополнительнымпрофессиональным программам в областипожарной безопасности». Приказ МЧС России от 05.09.2021 № 596«Об утверждении типовыхдополнительных профессиональныхпрограмм в области пожарнойбезопасности». | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.