Зарегистрирована
ФГКУ "Специальное управление ФПС
№4 МЧС России"

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«31» июля 2023 г.

Регистрационный № 00-08-2023-012467

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Икар" города Сарова"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Икар" города Сарова"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025202209482 ИНН: 5254022568

Место нахождения объекта защиты:

607182, обл Нижегородская, г Саров, пр-кт Музрукова, Дом 14 стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.10.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	886

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	7367
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации "Стрелец-Мониторинг" с выводом на пульт ЦППС СПТ ФГКУ "Специальное управление ФПС № 4 МЧС России"; прибор управления техническими средствами оповещения и эвакуации 3-го типа БРО-4; огнетушители ОУ-3 5 шт., 2 пожарных крана, клапана типа 15БЗР, ствол РС-50
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Не проводилась		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Свод правил 4.13130.2009 Ограничение распространения пожара на объектах защиты; Свод правил 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты;	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Свод правил 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Свод правил 4.13130.2009 Ограничение распространения пожара на объектах защиты; Свод правил 11.13130.2009 Места дислокации пожарной охраны порядок и методика определения.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Свод правил 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты; Свод правил 4.13130.2009 Ограничение распространения пожара на объектах защиты; Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.»	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Свод правил 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Свод правил 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы; Свод правил 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; Свод правил 4.13130.2009 Ограничение распространения пожара на объектах защиты; Свод	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		правил 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические; Свод правил 6.13130.2009 Электрооборудование; Свод правил 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование - Противопожарные требования; Свод правил 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения; Свод правил 9.13130.2009 Огнетушители - требования к эксплуатации; Свод правил 10.13130.2009 Внутренний противопожарный водопровод - Требования пожарной безопасности; Свод правил 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны - Порядок и методика определения;	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Свод правил 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; Свод правил 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические; Свод правил 6.13130.2009 Электрооборудование; Свод правил 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование - Противопожарные требования; Свод правил 10.13130.2009 Внутренний противопожарный водопровод - Требования пожарной безопасности;	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	Свод правил 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; Свод правил 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Свод правил 6.13130.2009 Электрооборудование; Свод правил 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование - Противопожарные требования; Свод правил 10.13130.2009 Внутренний противопожарный водопровод - Требования пожарной безопасности;	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон № 117-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности""; Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением правительства РФ № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"); Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03); ГОСТ Р 53254-2009 "Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний"; ГОСТ 12.1.004-91* "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования"; ГОСТ 12.4.021-75 "ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования". Свод правил 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы; Свод правил 2.13130.2020 Обеспечение огнестойкости объектов защиты;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Свод правил 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; Свод правил 4.13130.2009 Ограничение распространения пожара на объектах защиты; Свод правил 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические; Свод правил 6.13130.2009 Электрооборудование; Свод правил 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование - Противопожарные требования; Свод правил 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения; Свод правил 9.13130.2009 Огнетушители - требования к эксплуатации; Свод правил 10.13130.2009 Внутренний противопожарный водопровод - Требования пожарной безопасности; Свод правил 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны - Порядок и методика определения; Свод правил 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.