

Зарегистрирована  
ФГКУ "Специальное управление ФПС  
№4 МЧС России"

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«31» июля 2023 г.

Регистрационный № 00-08-2023-012471



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №  
2

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №  
2

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1045207007559

ИНН: 5254029891

Место нахождения объекта защиты:

607190, обл Нижегородская, г Саров, ул Курчатова, Дом 33

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

22.05.1957

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	479

	здания, кв. м							
1.6.	Объем здания, куб. м	4920						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система автоматической пожарной сигнализации «СТРЕЛЕЦ- МОНИТОРИНГ» с выводом на пульт ЦППС СПСЧ-1; прибор управления техническими средствами оповещения и эвакуации АПС, СОУЭ 2-го типа (световое – звуковое оповещение) огнетушители –ОУ-13шт.						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Не проводилось</p>							
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Не проводилось</p>							
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Свод правил 4.13130.2009 Ограничение распространения пожара на объектах защиты	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Свод правил 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Свод правил 4.13130.2009 Ограничение распространения пожара на объектах защиты; Свод правил 11.13130.2009 Места дислокации пожарной охраны порядок и методика определения.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Свод правил 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты; Свод правил 4.13130.2009 Ограничение распространения пожара на объектах защиты; Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.»	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Свод правил 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Свод правил 1.13130.2009 Эвакуационные пути и выходы; Свод правил 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; Свод правил 4.13130.2009 Ограничение распространения пожара на объектах защиты; Свод правил 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические; Свод правил 6.13130.2009 Электрооборудование; Свод правил 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование -	Выполняется

		Противопожарные требования; Свод правил 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения; Свод правил 9.13130.2009 Огнетушители - требования к эксплуатации; Свод правил 10.13130.2009 Внутренний противопожарный водопровод - Требования пожарной безопасности; Свод правил 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны - Порядок и методика определения;	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Свод правил 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; Свод правил 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические; Свод правил 6.13130.2009 Электрооборудование;	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Свод правил 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; Свод правил 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические; Свод правил 6.13130.2009 Электрооборудование; Свод правил 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование - Противопожарные требования; Свод правил 10.13130.2009 Внутренний противопожарный водопровод - Требования пожарной безопасности;	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о	Выполняется

по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим

требованиях пожарной безопасности.» СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» СП 3.13130.2009» Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» СП 5.13130.2009 «Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». СП 6.13130.2009 «Электрооборудование». СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения». СП 9.13130.2009 «Огнетушители» СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод». СНиП 2.08.02.-89\* «Общественные здания и сооружения» СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». ГОСТ 12.1.004-91\* «Пожарная безопасность. Общие требования». СНиП 2.01.02-85\* «Противопожарные нормы». СНиП 2.04.01-85\* «Внутренний водопровод и канализация зданий». СНиП 2.04.02-85\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» СНиП 31-05-2003 «Общественные здания

административного назначения». СНИП II-26-76\* «Кровли». Свод правил 31-110-2003

«Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». НПБ 88-2001\* «Установки

пожаротушения и сигнализации.

Нормы и правила проектирования». НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений» Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением правительства РФ № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");