

Зарегистрирована  
ФГКУ "Специальное управление ФПС  
№48 МЧС России"

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«28» августа 2023 г.

Регистрационный № 00-08-2023-014419



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание № 22 (гараж) отделения Гремиха СЗЦ "СевРАО" - филиал ФГУП "РАДОН"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

СЗЦ "СевРАО - филиала ФГУП "РАДОН"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024701761534

ИНН: 4714004270

Место нахождения объекта защиты:

184640, обл Мурманская, г Островной, пл Якорная, Дом 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1961

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	472

1.6.	Объем здания, куб. м	1944							
1.7.	Количество этажей	1							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	автоматическая пожарная сигнализация, наружный противопожарный водопровод (пожарные гидранты)							
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>В виду выполнения требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности, расчет пожарного риска не проводился (п. 2 ч. 1, ч. 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).</p>								
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Вероятность ущерба имуществу третьих лиц - исключается.</p>								
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между</td> <td>-ФЗ от 22.07.2088 № 123-ФЗ "Технический регламент о</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между	-ФЗ от 22.07.2088 № 123-ФЗ "Технический регламент о	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между	-ФЗ от 22.07.2088 № 123-ФЗ "Технический регламент о	Выполняется							

	зданиями и сооружениями	требованиях пожарной безопасности" ст. 69; -СП 4.13130.2013 п. 4.3	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2088 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 62; -СП 8.13130.2020 п. 4.2, п. 4.3, п. 4.5	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	-ФЗ от 22.07.2088 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 90, 91; -СП 4.13130.2013 п. 8.1, 8.6, 8.7	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	-ФЗ от 22.07.2088 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 57, 58, 82, 87, 137; -СП 2.13130.2020 п. 5.43, 5.4.16	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	-ФЗ от 22.07.2088 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53, 89; -СП 1.13130.2013 п. 4.12, 4.1.4, 4.21, 4.25, 4.27, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22, 4.32, 4.33, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.1, 4.42, 4.43, 4.4.9	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2088 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 90; -СП 4.13130.2013 п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.13, 7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	-Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ст. 37; -ФЗ от 22.07.2088 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 5, 81, 82, 83, 84, 91, 103; -СП 3.13130.2009 п. 3.1,	Выполняется

	наружный противопожарные водопроводы)	3.3. 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.8, 5.1, 5.3; -постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 36, 48, 54, 65	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	-ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 83	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	-СП 9.13130.2009 п. 4.1.1, 4.1.3, 4.1.26, 4.1.27, 4.1.34, 4.1.36; -постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" п. 2, 3, 4, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 26, 27, 30, 35, 36, 60, 71, 392-409	Выполняется