Зарегистрирована
ФГКУ "Специальное управление ФПС
№10 МЧС России"

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«12» октября 2023 г.

Регистрационный № 00-08-2023-016866

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное стационарное учреждение социального обслуживания "Дом-интернат для престарелых и инвалидов"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027400665346 ИНН: 7405001245

Место нахождения объекта защиты:

456080, обл. Челябинская, г. Трехгорный, ул. Первомайская, д. 1А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.03.1955

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	734
1.6.	Объем здания, куб. м	4195
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Аналоговая система АПС на базе прибора "Гранд-Магистр" и пульт передачи сигнала ПАК "Стрелец-Мониторинг"

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Не проводилась	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	зданиями и сооружениями		
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ППР в РФ п.71	Не выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- СНиП 2.01.02-85 п.1.8 -СНиП21-01-97 п.7.4,7.18.,5.14., табл.2 - ППР в РФ, п.33, ФЗ от 22.08.2008 № 123-ФЗ, статья 53, СНиП 21-01-97, п.6.16 - ППР в РФ, п.33, ФЗ от 22.08.2008 №123-ФЗ, статья 134, таблица 28. СНиП 21-01-97, п.6.25 - ППР в РФ, п.33, ФЗ от 22.08.2008 №123-ФЗ, статья 83, НБП110-03, п.14, приложение к НБП 110-03, таблица 3; Свод правил 5.13130.2009, приложение А, таблица А3	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- ППР в РФ, п.п. 24, 33, ФЗ от 22.08.2008 № 123-ФЗ, статья 82, СНиП 21-01-97, п.6.22, СНиП 23-05-95, п.7.74 - ФЗ от22.07.2008 №123-ФЗ, части 1,8 статьи 89; СП 1.13130.2020 п.4.2.19 - ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, части 1,8 статьи 89; СП 1.13130.2020 , п.5.3.1 - ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, часть 6 статьи 134 - ППР в РФ п.24	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	- ППР в РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.12 №390 п.п.61,63 - ППР в РФ, п.33, ФЗ от 22.08.2008 №123-ФЗ, статья 83, НБП110-03, п.14, приложение к НБП 110-03, таблица 3; Свод правил5.13130.2009, приложение	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	наружный противопожарные водопроводы)	А, таблица А3 - ППР в РФ, п.54 - ППР в РФ п.55 - ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.2 части 1 статьи 6, части 4,10 статьи 83	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ, п.7 статьи 83 - ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ, п.3части1 статьи 53; статья 54; СП 3.13130.2009 п.5.1	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	-ППР в РФ п.п .2,6,10,12,20,25,35,56,70, 84,460-462 - СНиП 21-01-97 п.6.18 - НПБ 166-97 п.5.1 - СП9.13130.2009п.4.1.1.,4.3.7 - ФЗ от 22.08.2008 № 123-ФЗ, статья 64, приказ МЧС России от 24.02.2009 №91, приложение 2, п.7,12	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.