

Зарегистрирована
ФГКУ "Специальное управление ФПС
№79 МЧС России"

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«06» декабря 2023 г.

Регистрационный № 00-08-2023-022516



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 5"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№ 5"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1154177001450

ИНН: 4102011640

Место нахождения объекта защиты:

684090, край Камчатский, г Вилючинск, мкр Центральный, Дом 32

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

09.12.2015

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1694
1.6.	Объем здания, куб. м	18096
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание оборудовано следующими установками и системами противопожарной защиты: ☒ автоматической установкой пожарной сигнализации, при этом обеспечено дублирование сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта; ☒ системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа; ☒ системой вытяжной противодымной вентиляции; ☒ внутренним противопожарным водопроводом. В конструкциях здания предусмотрено применение неопасных строительных материалов и конструкций, обеспечивающих приняты степень огнестойкости (II) и класс конструктивной пожарной опасности (C0) здания. В здании предусмотрено не менее двух, рассредоточенных эвакуационных выходов с каждого этажа здания и с каждой групповой ячейки.

		Пути эвакуации выделены перегородками от пола до перекрытия (покрытия). Предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение путей эвакуации. В лестничных клетках установлены двери, снабженные устройствами для самозакрывания (доводчиками).	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
На объекте защиты – в здании МБДОУ «Детский сад № 5», расположенном по адресу: Камчатский край, г. Вилучинск, мкр. Центральный, д. 32, проведён расчёт по оценке пожарного риска, по результатам которого величина индивидуального пожарного риска составила 0,002106x10-6, что не превышает допустимого значения установленного ст. 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно не превышает значения одной миллионной (0,000001) в год при размещении отдельного человека в наиболее удалённой от выхода из здания точке.			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики Максимально возможный экономический ущерб – балансовая стоимость 298 041 985 рублей.			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 ФЗ № 123 СП 4.13130.2013 п.:4.3 табл. 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 ФЗ № 123 СП 8.13130.2009 п.:5.2 табл. 2, п.8.7	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.131.30.2013 п.:8.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ № 123 ст.ст. 10-11, 13-22, 26-32,34-39, ст.57, ст.58, ст.80, ч.ч. 1-3, 5-11 ст.87, ч.ч. 1-9,13,15,19,20 ст.88, ч.ч. 1-3, 5-8 ст.134, ч.ч.1,2,4-6 ст. 137. СП 4.13130.2013 п. 1.1, раздел 3, п.п. 4.2 – 4.4, 4.7, 4.15, 4.17, 4.18, 5.1.1 – 5.1.4, 5.2.1 – 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6, 7.1 – 7.3, 7.6, 7.14, 8.1, 8.2, 8.6 – 8.9.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ № 123 ст.53, ч.ч. 1-5,7,8,10,11,13,14 ст.89 СП 1.13130.2020 п.:4.1.2, 4.1.3, 4.2.1, 5.2.6, 5.3.1, табл.2	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ № 123 ст.89, ст.90 СП 4.13130.2013 п.:7.1 – 7.3. 7.8, 7.12-7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ № 123 ст.54, ст.56, ст.60, ст.62, 68, ст.ст.81- 82, ч.ч. 1,4-10 ст.83, ч.ч. 1-4, 7-11 ст. 84, ч.ч. 1-9, 11ст. 85, ст. 86, ст. 91 СП 3.13130.2009 п.1.1, раздел 2, п.п.3.1-3.5, 4.1-4.4, 4.6-4.8разделы 5,6,7	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты	СП 7.13130.2013 п.п. 1.1, раздел 3, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1 – 6.4, 6.6 – 6.8, 6.10, 6.11, 6.13, 6.14, 6.16 – 6.18,6.22 – 6.24, 7.1 – 7.6, 7.8, 7.10	Выполняется

	с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	– 7.12, 7.14 – 7.17, 7.19 – 7.22, 8.1, 8.5, 8.8.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР РФ от 16.09.2020 № 1479 разделы: I, V, СП 9.13130.2009 п.:4.11, 4.1.8, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.3.4, Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 года № 806	Выполняется