Зарегистрирована ФГКУ "Специальное управление ФПС №79 МЧС России"

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«21» февраля 2024 г. Регистрационный № 00-08-2024-002626



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница», Поликлиника

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ "ВИЛЮЧИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: <u>1024101223101</u>

ИНН: 4102003181

Место нахождения объекта защиты:

684093, край. Камчатский, г. Вилючинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела	
п/п		
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и
		амбулатории
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	2668
	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	9090
1.7.	Количество этажей	3

	1			
1.8.	Категория наружных устано	_	Н	е имеет
	опасности, категория здани			
	пожарной и взрывопожарно	ой опасности		
	(указывается для зданий пр	оизводственного или		
	складского назначения)			
1.9.	Перечень и тип систем про	тивопожарной защиты	ОП-3 – 20 ш	т. СОУЭ – Зтипа
	(системы противодымной з	ащиты, пожарной	АПС ВПВ -	6 шт НПВ -2 шт
	сигнализации, пожаротуше	ния, оповещения и		
	управления эвакуацией, вн	утренний и наружный		
	противопожарные водопров	воды)		
2.	Оценка пожарно	го риска, проведенна	я на объект	ге защиты
	(Заполняется, если провод			
	расчетные значения г	южарного риска, а также	е комплекс в	ыполняемых
	дополнительных инженер	но-технических и органи	изационных м	мероприятий для
	обеспечения допустим	ого значения уровня пож	карного риск	а, в том числе
	перечень и	тип систем противопожа	арной защить	ы)
		Не проводилась		
3.			п от пожара	
	(Заполняется самостоятель		_	_
		от пожара, либо приводя		
		страхования)	r	, () , ()
	Опенка возможного		ых лин отсут	ствует
4.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц отсутствует			
	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной			
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты			
	TT.	 		<u> </u>
	Наименование	Реквизиты нормативны	•	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных д	-	выполнении
	мероприятия	по пожарной безопа		выполняется/не
		перечень статей (частей	•	выполняется
		устанавливающих тро		
		пожарной безопасности	и к объекту	
		защиты		
4.1.	Противопожарные	Федеральный закон от		Выполняется
	расстояния между	№ 123- ФЗ «Техни		
	зданиями и сооружениями	1~	-	
		безопасности», ст. 69		
		4.13130.2013 «Си		
		противопожарной з		
		Ограничение распрос		
		пожара на объектах	защиты.	

	1		
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям», п. 4.3, Таблица 1	
4.2.	Наружное	СП 8.13130.2020 «Системы	Выполняется
	противопожарное	противопожарной защиты.	
	водоснабжение	Наружное противопожарное	
		водоснабжение. Требования	
		пожарной безопасности», п. 5.2,	
		таблица 2, п. 8.6 Федеральный	
		закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ	
		«Технический регламент о	
		требованиях пожарной	
		безопасности», ст. 62 ст. 68 ч. 1-3;	
		ст. 90 ч. 1	
4.3.	Проезды и подъезды для	СП 4.13130.2013 «Системы	Выполняется
	пожарной техники	противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям», п.7.1; 8.1; 8.6; 8.7; 8.8;	
		8.9. Федеральный закон от	
		22.07.2008 № 123- ФЗ	
		«Технический регламент о	
		требованиях пожарной	
		безопасности», ст. 90	
4.4.	Конструктивные и	СП 2.13130.2020 «Система	Выполняется
	объемно-планировочные	противопожарной защиты.	
	решения, степень	Обеспечение огнестойкости	
	огнестойкости и класс	объектов защиты», п.п. 5.2.3; 5.2.4;	
	конструктивной пожарной	5.4.4; 5.4.18; 6.7.1. Федеральный	
	опасности	закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ	
		«Технический регламент о	
		требованиях пожарной	
		безопасности», ст. 29; ст. 39 п. 1.1,	
		ст.32 ч 1, ст. 87 ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 5,	
	1	ч. 6, ч. 7, ч. 8, ч. 9, ч. 11; ст. 57 ч. 1;	
		4. 0, 4. 7, 4. 8, 4. 9, 4. 11, 61. 37 4. 1,	
		ст. 88 ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 5, ч. 6, ч. 7,	
		ст. 88 ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 5, ч. 6, ч. 7,	
		ст. 88 ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 5, ч. 6, ч. 7, ч. 13, ч. 14; ст. 134 ч. 1, ч. 2, ч, 4, ч.	

ı	ı	I .	1
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям», п. 4.1, п. 4.15, п. 5.1.2,	
		п. 5.1.4, п. 5.2.2, п. 5.2.4, п. 5.2.6.	
4.5.	Обеспечение безопасности	СП 1.13130.2020 «Системы	Выполняется
	людей при возникновении	противопожарной защиты.	
	пожара, эвакуационные	Эвакуационные пути и выходы»,	
	пути и выходы	п.п. 4.2.9; 4.4.1; 5.1.1;	
		7.9.Федеральный закон от	
		22.07.2008 № 123- ФЗ	
		«Технический регламент о	
		требованиях пожарной	
		безопасности», ст.ст. 53; 89.	
4.6.	Обеспечение безопасности	Федеральный закон от 22.07.2008	Выполняется
	пожарно-спасательных	№ 123- ФЗ «Технический	
	подразделений при	регламент о требованиях пожарной	
	ликвидации пожара	безопасности», ст. 90,41СП	
	_	4.13130.2013 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям», п. п. 7.1; 7.2, 7.3, п. 7.7,	
		п. 7.13, п. 7.16.	
4.7.	Системы	СП 3 13130.2009 «Системы	Выполняется
	противопожарной защиты	противопожарной защиты.	
	(системы противодымной	Системы оповещения и управления	
	защиты, пожарной	эвакуацией людей при пожаре.	
	сигнализации,	Требования пожарной	
	пожаротушения,	безопасности», п.п. 3.1; 3.3; 3.4; 4.1;	
	оповещения и управления	4.2; 4.8; 5.1; 5.3. СП 8.13130.2020	
	эвакуацией, внутренний и	«Системы противопожарной	
	наружный	защиты. Наружное	
	противопожарные	противопожарное водоснабжение.	
	водопроводы)	Требования пожарной	
		безопасности», п. 4.1. Федеральный	
		закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ	
		«Технический регламент о	
		требованиях пожарной	
	I	·	

4.8.	Размещение, управление и	безопасности», ст. 54 ч. 2; ст. 83 ч. 7; ст. 84 ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 7, ч. 8, ч. 9, ч. 10, ч. 11; ст. 91 ч. 1, ч. 2; ст. 62 ч. 1, ч. 2; ст. 68 ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4; ст. 90 ч. 1; ст. 106 ч. 1, ч. 2; ст. 86 ч. 1, ч. 2; ст. 138 ч. 1, ч. 2.СП 7. 13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», п. 6.1, п. 6.4, п. 6.8, п. 6.9, п. 6.10, п. 6.11, п. 6.17, п. 6.18, п. 6.22, п. 6.23Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 50, п. 52, п. 54.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», п.п. 3.1; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.8; 5.1; 5.3.СП 8 п. 3.6.Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Об утверждении. Норм пожарной безопасности «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию	Выполняется

указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», утвержденные приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806. Нормы пожарной безопасности «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» Федеральный закон от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 5 ч. 3; ст. 6 ч. 1; ст. 64 ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5; ст. 81 ч. 2.Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 3, п. 9, п. 12, п. 16, п. 17, п. 21, п. 22, п. 24, п. 27, п. 30, п. 31, п. 36, п. 41, п. 55, п. 60.Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 36, п. 37, п. 42, п. 43, п. 44, п. 48, п. 54. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п.394

подп. (н; о). Постановление
Правительства РФ от 16.09.2020 N
1479 "Об утверждении Правил
противопожарного режима в
Российской Федерации", п.36, п.
27, п. 26, п. 23, п. 24,
п.29.Постановление Правительства
РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об
утверждении Правил
противопожарного режима в
Российской Федерации", п. п. 71.