

Зарегистрирована  
ФГКУ "Специальное управление ФПС  
№20 МЧС России"

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«16» июня 2025 г.

Регистрационный № 00-08-2025-008426



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Административное здание**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Управление по эксплуатации  
зданий высших органов власти" Управления делами Президента Российской  
Федерации

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1037739015874

ИНН: 7710036332

Место нахождения объекта защиты:

109012, г Москва, пер Ипатьевский, Дом 3 стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

08.07.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов

1.4.	Высота здания, м	17	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1717	
1.6.	Объем здания, куб. м	43884	
1.7.	Количество этажей	5	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 3-го типа, ДУ, ВПВ, НПВ, система автоматического газового пожаротушения (архивная, серверная)	
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	Пункты (п.п.) 4.3, 6.11.2 СП 4.13130 Свод правил «Системы	Выполняется

	зданиями и сооружениями	противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям»	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62, 68 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.1, 4.3, 4.4, 5.2 табл. 2, 5.4, 6,3, 8.4, 8.6 СП 8.13130 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 71 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 87, 88, 137 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 5, 6, 7 СП 2.13130 Свод правил «Системы противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.п.4, 6, 7 СП 4.13130 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям»; п.п.7.2, 7.12, 7.13 СП 7.13130.2013 Свод правил «Отопление, вентиляция и	Выполняется

		кондиционирование Противопожарные требования»	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53, 89, 134 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п п.4.2; 4.3; 4.4; 8.3 СП 1.13130 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 394 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.52, 81, 83, 84, 85, ст. 86, 87, 89 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 3.1- 3.5, 4.1-4.2, 4.4, 4.8, 5.3, 6-7 СП 3.13130 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; раздел 5, 6, 7 СП 484.1311500 Свод правил «Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; раздел 5, 6 СП 485.1311500 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п.п. 7.2, 7.13 СП 7.13130 Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование Противопожарные требования»;	Выполняется

		<p>п.п. 5.2, 5.4 СП 8.13130 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.п.4.1.13, 4.1.14, 4.1.16, 4.1.8 СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты Внутренний противопожарный водопровод Требования пожарной безопасности»</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>ст. 83 Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 7.1.13 СП 484.1311500.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», п.п.54, 55, 56 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>пп. 1-6, 9, 10, 12, 13 14, 15, 16, 23-25, 35, 41-43, 47, 48, 50, 54-56, 59, 60, 65, 71, 392, 394,397, 399, 400, 406, 413 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</p>	Выполняется