Зарегистрирована
ФГКУ "Специальное управление ФПС
№10 МЧС России"

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«02» сентября 2025 г.

Регистрационный № 00-08-2025-013895

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

"Общезаводской комплекс по очистке сточных и ливневых вод" здание 915 ФГУП "ПСЗ"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Федеральное государственное унитарное предприятие "Приборостроительный завод имени К.А. Володина"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027400661650 ИНН: 7405000428

Место нахождения объекта защиты:

456080, обл Челябинская, г Трехгорный, ул Заречная, Дом 13

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1241

1.6.	Объем здания, куб. м	17843
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ 2 тип, ВПВ, имеются ПК НПВ, имеются ПГ
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка пожарного риска не проводится, так как на объекте обеспечивается выполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводится, так как отсутствуют арендные отношения и противопожарные разрывы соответствуют нормативным требованиям		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между	ФЗ-123 глава 16 СП 4.13130.2013 п.п. 4.1. 4.3, 4.4, 4.6. разделы	Выполняется

	зданиями и сооружениями	6.1-6.3,6.5.6.10	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 раздел 4 ППР в РФ п.п.48. 49,	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 глава 8.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-123 ст. 31. 35, 87 ППР в РФ п. 16е СП 2.13130.2020 разделы 1.4. 5.1-5.4. 6.3	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ППР в РФ п.п. 14, 16д,ж, 17,23 -29,31.36.37 СП 1.13130.2020 п.п. 4.1 - 4.4, 8.1 -8.4	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 глава 7	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ППР в РФ п.п. 10. 47, 54, 55, 458, СП 484.1311500.2020 разделы 6.1-6.5 СП 486.1311500.2020 раздел 4 СП 8.13130.2020 п.п. 5.2, 5.6. 6.1. 7.1.9.1, 9.4. 10.3. 10.7 СП 10.13130.2020 раздел 4.1	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение	ФЗ 123 от 22.08.2008 ст. 52 - 56.59. 83.84. 85.88 - 91 СГ1484.1311500.2020 раздел 6.6. прилож. А СП 486.1311500.2020 п.п.4.1,4.2	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ 123 от 22.08.2008 ст. 59.60 ППР в РФ п.п. 6, 9, 11-13, 15, 17. 21. 23. 24. 26. 28-30.36.42. 45-48,50-54, 54-56. 60-62. 122-125. 129, 132.373.412	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.