

Зарегистрирована
ФГКУ "Специальное управление ФПС
№71 МЧС России"

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«01» октября 2025 г.

Регистрационный № 00-08-2025-015751



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Публичное акционерное общество «Акционерное Курганское общество
медицинских препаратов и изделий «Синтез»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНОЕ КУРГАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ И ИЗДЕЛИЙ "СИНТЕЗ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1024500531296

ИНН: 4501023743

Место нахождения объекта защиты:

640008, обл Курганская, г Курган, пр-кт Конституции, Дом 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.02.1975

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1444

1.6.	Объем здания, куб. м	12472
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией 2-го типа на базе приборов производства ЗАО «НВП «Болид». Для обнаружения пожара применены извещатели пожарные дымовые оптико-электронные точечные, извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые, извещатели пожарные тепловые, извещатели пожарные ручные, извещатели пожарные ручные адресные, извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые, извещатели пожарные открытого пламени. Для оповещения о пожаре применены оповещатели охранно-пожарные звуковые, оповещатели охранно-пожарные световые. Резервное питание указанных систем обеспечено от аккумулятора герметичного свинцово-кислотного. Также объект оборудован системой внутреннего противопожарного водоснабжения, а на территории имеется наружный</p>

противопожарный водопровод с пожарным гидрантом в количестве не менее 2-х штук, расположенных на расстоянии не менее 200 метров от объекта защиты

2.

Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Расчет проведен согласно «Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности», утвержденной приказом МЧС России № 1140 от 14.11.2022г. Выполнено расчетное обоснование, подтверждающее условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, при отступлении от следующих требований нормативных документов по пожарной безопасности: – отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции из производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами, отнесенные к категориям А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости, из коридоров без естественного проветривания длиной более 15м - п. 7.2 СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; – в поэтажных эвакуационных коридорах допущено размещение оборудования, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м- п. 4.3.7 «СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; – отсутствует заполнение проема выхода из лестничной клетки №1 в вестибюль 117 противопожарной дверью 1-го типа - п. 4.4.11 «СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; – отсутствует заполнение проема дверью с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, выхода из тамбура на лестничную клетку №1 на 2-м этаже - п. 4.4.6 «СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; – ширина горизонтальных участков пути эвакуации в коридоре 111 менее 1,0м, но менее 0,7м, при двустороннем открывании дверей в коридор (фактически ширина коридора 1,73 м, ширина дверей, выходящих в коридор 1,05м, 0,95м) - п. 4.3.3, п. 4.3.4 «СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». При расчете пожарного риска, учитывались мероприятия пожарной безопасности, разработанные ООО «Сонар» (01-04-25/3-01.04.2025.ПБ, СРО-П-025-15092009 от 03.10.2018 г): 1. Ограждающие конструкции шахты грузового подъемника выполнить противопожарными, аналогичные противопожарным перегородкам 1-го типа согласно п. 1 части 14, ст.89 ФЗ №123-ФЗ «Технический

регламент о требованиях пожарной опасности» от 22.07.2008 года. 2. В полу в местах перепада высот менее 45см, за исключением порогов дверных проемов, предусмотреть пандусы с уклоном не более 1:6 согласно п. 4.3.5 СП 1.13130.2020: - на 1-м этаже перепад высот на выходе из кабинета 103 в коридор 111. 3. Порог в дверном проеме из лестничной клетки №1 в вестибюль 117 выполнить высотой не более 5см - п. 4.3.5 СП 1.13130.2020. 4. Ширина горизонтальных участков пути эвакуации (на ограниченных участках) менее 1,0м, фактически менее 0,7м, при двустороннем открывании дверей в коридор - п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020: - направление открывания дверей, выходящих в коридор 111, из помещений щитовой 111, санузла 120, предусмотреть внутрь помещения. 5. Дверь из коридора 208, выходящая на лестничную клетку №1 на 2-м этаже, в максимально открытом положении уменьшает ширину эвакуационного выхода из тамбура 205 на лестничную клетку №1 до менее 0,8м - п. 4.4.2, п. 4.4.19 СП 1.13130.2020: - направление открывания двери из тамбура 208 банкетного зала 249 на лестничную клетку №1 предусмотреть внутрь тамбура, - предусмотреть ограничение кол-ва человек в банкетном зале 249 не более 15чел. На основании результатов определения расчетных величин пожарного риска делается вывод: расчетная величина пожарного риска на объекте защиты «Корпус 210 (комбинат питания) ПАО «Синтез», расположенный по адресу: г. Курган, пр-кт Конституции, д.7» $R_i=5,24 \cdot 10^{-7}$ год⁻¹ не превышает нормативную величину $R_n=1 \cdot 10^{-6}$ год⁻¹, установленной ст. 79 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3.	<p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>
----	---

Не оценивался

4.	<p><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>
----	---

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 69 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения	Выполняется

		<p>пожара на объектах защиты.</p> <p>Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 4.3, табл. 1, п. 5.5.2-5.5.4, п. 6.1.2, табл. 3, п. 6.11.2</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 62 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п. 4.1-4.3, п. 5.3, табл. 2, п. 5.17, п. 6.1-6.4, п. 8.5, п. 8.8, п. 8.9, п.10.2-10.4, п. 10.10, п. 10.11</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 76 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 8.1, п. 8.6, п. 8.8, п. 8.9, п. 8.2.2, п. 8.2.3, п. 8.2.5-8.2.7</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 35, ст. 36, ст. 57, ст. 58, ст. 87, ст. 88, ст. 134, ст. 137, табл. 21-24, табл. 28 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.2.2, п. 5.2.4, п. 5.2.7, п. 5.2.8, п. 5.3.3-5.3.6, п. 5.4.3, п. 5.4.4, п. 5.4.7, п. 5.4.8, п. 5.4.16, п. 5.4.20, п. 6.7.1, табл. 6.11, п. 6.1.1, табл. 6.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной</p>	Выполняется

		<p>защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 5.5.2-5.5.4, п. 6.2.2, п. 6.9.5.2, п. 6.9.18, п. 6.9.25, п. 6.9.26, п. 6.9.28</p> <p>СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.9.3, п. 6.9.6, п. 6.9.15, п. 6.9.19</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 53, ст. 54, ст. 89</p> <p>СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п.4.2.5-4.2.7, п. 4.2.16, п. 4.2.22, п. 4.3.2-4.3.5, п. 4.4.1-4.4.4, п. 4.4.6, п. 4.4.7, п. 7.1.1, п. 7.1.3, п. 7.1.5, табл. 6, п. 7.6.1-7.6.4, табл. 11, табл. 12, п. 8.2.2, п. 8.2.7, табл. 15</p>	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 90</p> <p>СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»: п. 7.1-7.3, п. 7.5-7.8, п. 7.10, п. 7.12, п. 7.13, п. 7.16, п. 7.19, п. 7.19</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	<p>ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 54, ст. 60, ст. 62, ст. 81, ст. 82, ст. 83, ст. 84, ст. 86,</p>	Выполняется

<p>сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>ст. 91, ст. 102, ст. 103, ст. 105, ст. 106 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»: п. 3.1-3.4, п. 4.1-4.4, п. 4.8, п. 5.1, п. 5.3, п. 5.4, п. 5.5, табл. 1, табл. 2 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Требования пожарной безопасности»: п. 5.5, п. 6.6.1-6.2.16 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»: п. 4.1, п. 4.3, п. 4.4, п. 4.9, табл. 1 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»: п. 6.1, п. 6.2, п. 6.4-6.13, п. 7.1, п. 7.2, п. 7.4, п. 7.5, п. 7.7, п. 7.9, п. 7.11, п. 7.12, п. 7.19, п. 8.1, п. 8.2, п. 8.5 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»: п. 6.1.3, п. 6.1.5, п. 6.1.6, п. 6.1.10, п. 6.1.24, п. 6.2.1-6.2.6, п. 6.2.10, табл. 7.1 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное</p>
--	---

		водоснабжение. Требования пожарной безопасности»: п. 4.1-4.5, табл. 2, табл. 4	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 103 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Требования пожарной безопасности»: п. 5.5, п. 7.2.1	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 10-17, п. 22-32, п. 35-37, п. 41, п. 42, п. 52, п. 54, п. 55, п. 60, п. 65, п. 88-92, п. 103-115, п. 392-394, п. 395, п. 397, прил. 1, п. 406 Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	Выполняется