

Зарегистрирована  
ФГКУ "Специальное управление ФПС  
№34 МЧС России"

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«06» февраля 2026 г.

Регистрационный № 00-08-2026-001288



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Здание корпуса № 19 АО "ОДК-Авиадвигатель"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Акционерное общество "ОДК-Авиадвигатель"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025900890531

ИНН: 5904000620

Место нахождения объекта защиты:

**614010, край Пермский, г Пермь, ул Куйбышева, Строение 116**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**01.01.1961**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	17
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1204

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	20333
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1. Система автоматической пожарной сигнализации Система АПС спроектирована на базе системы «Болид», приемно-контрольный прибор С2000-М, Сириус, С2000-КДЛ, извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ДИП-34А (ДИП-34А-03), извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ. Система пожарной сигнализации – адресно-аналоговая. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей СОУЭ 3-го типа. Система отвечает всем требованиям, предъявляемым к СОУЭ 3-го типа. В системе используется блок речевого оповещения Соната-К, усилитель мощности Inter-M PAM-480А, громкоговоритель настенный (потолочный) Inter-M CS-03, CS-05, SWS-03, SWS-10, световое табло «Выход» (НБО Люкс-12). 3. Система автоматическая пожаротушения (газовое) Прибор приемно-контрольный РОСА-2SL-4П-1, модуль газового пожаротушения МГП-50-100 Э, МГП-50-100 ПК, извещатель пожарный дымовой оптико-электронный</p>

		<p>ИП 212-73, пульт дистанционного пуска ПДП, оповещатель светозвуковой «Газ уходи», оповещатель световой «Газ не входи». 4. Внутренний противопожарный водопровод 14 ПК, расход воды из диктующего пожарного крана Q=3,4 л/с. 5. Наружный противопожарный водопровод кольцевой, Ø200 мм, в радиусе 200 м расположен 1 ПГ №77</p>	
2.	<p><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
<p>составляет <math>R_m=0,2104 \cdot 10^{-6}</math> в год, что не превышает установленной нормативной величины одной миллионной в год (<math>1 \cdot 10^{-6}</math>) установленной статьей 93 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Дополнительные инженерно-технические и организационные мероприятия не требуются.</p>			
3.	<p><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
<p>Отсутствует</p>			
4.	<p><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	<p>Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	<p>Противопожарные расстояния между</p>	<p>ФЗ №123-ФЗ; ст.69 СП 4.13130.2013 изм.3 п.4.3, табл.1</p>	<p>Выполняется</p>

	зданиями и сооружениями	ППР в РФ (№1479 от 16.09.2020) п.65, п.67	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ №123-ФЗ; ст.4, ст.62 СП 8.13130.2020 п.5.2, табл. 2 , п.8.5, п.8.8,п.8.9, п.8.12 ППР в РФ (№1479 от 16.09.2020) п.48, п.49, п.71	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ №123-ФЗ; ст.76, ст.90 СП 4.13130.2013 изм.3 п.8.1.1а), п.8.1.4-8.1.8, ППР в РФ (№1479 от 16.09.2020) п.71	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ №123-ФЗ; ст.4, ст.32, ст.57, ст.58, ст.59, ст.78, ст.79, ст.82, ст.83, ст.87, ст.88, ст.134, ст. 137, табл. 21-24 СП 2.13130.2020 п.4.6, п.5.2.1 – 5.2.5, п.5.3.1- 5.3.2, п.5.4.2- 5.4.5, п.5.4.16, п.5.4.18, п.5.4.20, 6, п.6.6.1, табл.6.9. СП 4.13130.2013 изм.3 п.4.18-4.19, п.5.1.2, п.5.6.4 ППР в РФ (№1479 от 16.09.2020) п.13,п.15,п.23,п.25	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ №123-ФЗ; ст.4, ст.5, ст.53, ст.89, табл.28, 29 СП 2.13130.2020 п.5.2.7 СП 1.13130.2020 п. 4.1.1-4.1.4, п.4.2.1-4.2.4, п.4.2.5-4.2.8, п.4.2.9, п.4.2.10, 4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.20, п.4.2.21, 4.2.22, п.4.2.23, п.4.2.24, , п.4.3.2-4.3.4, п.4.3.5, п.4.3.12, п.4.4.1-4.4.2, п.4.4.6. ППР в РФ (№1479 от 16.09.2020) п.2,п.23,п.26,п.27,п.28, п.31,п.36,п.37	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ №123-ФЗ; ст.4, ст.90 СП 4.13130.2013 изм.3 п.7.1,7.3, п.7.5-7.6. ППР в РФ (№1479 от 16.09.2020) п.2,п.12,п.26,п.49	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	ФЗ №123-ФЗ; ст.4, ст.52, ст.54, ст.55, ст.60, ст.81, ст.83, ст.84, ст.86, ст.91. СП 3.13130.2009 п.3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1, 5.3-5.5, 7, табл.1, табл.2 СП	Выполняется

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	484.1311500.2020 п.5.4, п.5.6, п.5.11, п.5.13, п.5.15, п.5.16, п.5.17, п.5.20, п.6.1.1, п.6.1.2, п.6.1.3, п.6.1.4, п.6.1.5, п.6.2.6, п.6.3.1, п.6.3.4, п.6.4.4, п.6.6.2, п.6.6.13, п.6.6.27, п.6.6.32, п.6.6.36, п.6.6.37, табл.2 СП 486.1311500.2020 п.4.4, п.4.8, табл.1, табл.3 СП 6.13130.2021 п.5.3, п.6.2, п.6.3, п.6.4, п.6.6 СП 7.13130.2013 п. 8.5 ППР в РФ (№1479 от 16.09.2020) п.10, п.41, п.42, п.50, п.54, п.55	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ №123-ФЗ; ст.46, ст.54, ст.83, ст.84, ст.103, ст.111. СП 3.13130.2009 п.3.3 СП 484.1311500.2020 п.5.12, п.5.13, п.5.14 СП 6.13130.2021 п.5.3, п.6.2, п.6.3, п.6.4, п.6.6 ППР в РФ (№1479 от 16.09.2020) п.10, о) п.16, п.54, п.55	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ (№1479 от 16.09.2020) п. 3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,35, 36,37,41,42,43,48,49,50,54,60,65,71, 312,393,394,395,396,397,398,400,403,404,406,407,409, приложение 1. Приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1120 пункты 1, 2, 3, 4, 5, приложения №№ 1, 2, 3, 4.	Выполняется