

Зарегистрирована
ФГКУ "Специальное управление ФПС
№60 МЧС России"

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«09» февраля 2026 г.

Регистрационный № 00-08-2026-001404



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание управленческого персонала с диспетчерским пунктом и автостоянкой на 4 а/м

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ
НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1207700033760

ИНН: 9702013720

Место нахождения объекта защиты:

обл Амурская, г.о. ЗАТО Циолковский

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.12.2015

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	894

1.6.	Объем здания, куб. м	8201
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система охранно-пожарная сигнализация «Орион», пульт контроля и управления «С-2000» прибор «Сигнал-20П», блок сигнально-пусковой «С-2000СП1» Система оповещения «Маяк-12КП», «Маяк-12-К». Пожарные извещатели ИП 212-38, ИП 212-53, ручные ИПР-К, Астра-5А. На путях эвакуации установлены световые табло «Выход» Система наружного (В2) противопожарного водопровода; Система автоматического дымоудаления; Автоматизированная система управления противопожарной защитой; Система дистанционного и автоматического управления.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">НЕ ПРОВОДИЛАСЬ</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	

НЕ ПРОВОДИЛАСЬ

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	т. 69 ФЗ от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3 СП 4.13130.2013 от 24.04.2013 г. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст. 62 ФЗ от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 8.5, 8.8, 8.12, 9.5 СП 8.13130.2020 от 30.03.2020 г. «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч. 1 п. 1 ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 8.2.1, 8.2.3, 8.2.5 СП 4.13130.2013 от 24.04.2013 г. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень	ст. 57; ст. 87 п.п. 2,6; ст. 88; п.1,2,3,5,6,7,8,9,14; ст. 137 п.1,2,4 от 22.07.2008 г. №123	Выполняется

	огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3 СП 4.13130.2013 от 24.04.2013 г. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» п.п. 4.1, 4.2, 4.8 СП 2.13130.2020 от 12.03.2020 г. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 1,3,7,8,10,12 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 23, п. 26, п. 27, п. 36, п. 37, п. 397 ППР РФ от 16.09.2020г. №1479; п.п. 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.11, 4.2.13, 4.2.15, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.7, 4.3.11, 4.3.12 СП 1.13130.2020 от 19.03.2020 г. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 п. 1 ФЗ от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, 4.3, 7.1 СП 4.13130.2013 от 24.04.2013 г. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	ст. 54, п.1,6,7,8,9,11 ст. 85; п.1,4,5,6,7,9 ст. 83; ст.91, ст. 62 ФЗ от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п. 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, СП 5.13130.2009 от	Выполняется

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	25.03.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.п. 4.1, 4.6, 4.8, 4.12, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 СП 3.13130.2020 от 25.03.2009 г. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании, сооружении. Требования пожарной безопасности»	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.п. 5.1, 6.1, 6.2, 6.4, СП 7.13130.2013 от 21.02.2013 г. «Отопление, вентиляция и кондиционирования. Требования пожарной безопасности» п.п. 12.1, 12.2, 13.3, СП 5.13130.2009 от 25.03.2009 г. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п.п. 4.1, 4.2, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, СП 3.13130.2020 от 25.03.2009 г. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании, сооружении. Требования пожарной безопасности»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.п.2,3,4,5,10,11,12,14,15,16,19,23,26,27,31,32,35,36,37,41,42,43,48,49,52,54,60,64,65,67,70,71,73,74, раздел XVIII Постановления правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»	Выполняется

	ст. 5, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 69, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 91 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	
--	--	--