


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Адыгея

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«12» октября 2022 г.

Регистрационный № 01-08-2022-013628



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Адыгея

«Адыгейская республиканская станция переливания крови»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Адыгея

"Адыгейская республиканская станция переливания крови"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1020100700388

ИНН: 0105017957

Место нахождения объекта защиты:

385008, Респ Адыгея, г Майкоп, ул 12 Марта, Дом 163

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.06.1982

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2118
1.6.	Объем здания, куб. м	6436
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)											
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		ППКОП-«Гранд-Магистр» Магистр-30 ИПР-ЗСУ БРО «Саната-МД»									
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка пожарного риска не проводилась</p>											
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">500 000 (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек)</p>											
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>1) Федеральный закон №123-ФЗ п.36 ст.2; п.4 ч.1 ст.37; 2) СП 4.13130.2013 п.4.3 табл.1; п.4.4; п.4.12; п.4.14</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное водоснабжение</td> <td>1) Федеральный закон №123-ФЗ ч.1,2 ст.62; п.2 ст.63; ч.1 ст.68; п.1 ч.2 ст.68; п.3 ч.1 ст.90; 2) СП 8.13130.2009 п.4.1; п.4.2; п.4.4; п.5.2, табл.2; п.6.3; п.8.6; п.8.10;</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1) Федеральный закон №123-ФЗ п.36 ст.2; п.4 ч.1 ст.37; 2) СП 4.13130.2013 п.4.3 табл.1; п.4.4; п.4.12; п.4.14	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	1) Федеральный закон №123-ФЗ ч.1,2 ст.62; п.2 ст.63; ч.1 ст.68; п.1 ч.2 ст.68; п.3 ч.1 ст.90; 2) СП 8.13130.2009 п.4.1; п.4.2; п.4.4; п.5.2, табл.2; п.6.3; п.8.6; п.8.10;	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется										
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1) Федеральный закон №123-ФЗ п.36 ст.2; п.4 ч.1 ст.37; 2) СП 4.13130.2013 п.4.3 табл.1; п.4.4; п.4.12; п.4.14	Выполняется										
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	1) Федеральный закон №123-ФЗ ч.1,2 ст.62; п.2 ст.63; ч.1 ст.68; п.1 ч.2 ст.68; п.3 ч.1 ст.90; 2) СП 8.13130.2009 п.4.1; п.4.2; п.4.4; п.5.2, табл.2; п.6.3; п.8.6; п.8.10;	Выполняется										

		п.9.11; 3) ППР в РФ от 16.09.2020г. № 1479 п.49; п. 48	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1) Федеральный закон №123-ФЗ п.6 ст.63; п.1 ч.1 ст.90; 2) СП 1.13130.2009 п.4.1.2; 3) СП 4.13130.2009 п.6.11.3; п.8.1; п.8.3; п.8.6 – 8.9; 4) ППР в РФ от 16.09.2020г. № 1479 п.74, п.75, п.77	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1) Федеральный закон №123-ФЗ ч.1 ст.32; п.1 ст.49; п.1,2,5 ст.52; ч.1,2 ст.53; ст.57; ст.58; ч.1 ст.80; ч.1,2,3,5,6,7,10 ст.87, табл.21, 22; ч.1,2,3 ст.88, табл.28,29; ч.1,2,4,6 ст.137; 2) СП 1.13130.2009 п.4.1.2-4.1.4; 3) СП 2.13130.2012 п.4.1-4.3; п.5.2.1-5.2.5; п.5.3.2; п.5.4.1-5.4.4; п.5.4.16; п.5.4.18; п.6.6.1 табл.6.9; 4) СП 4.13130.2013 п.5.1.3; п.5.2.6; 5) СП 7.13130.2013 п.6.22; п.6.23	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1) Федеральный закон №123-ФЗ ч.11 ст.13 табл.3; ст.51; п.1,2,3,5,9 ст.52; ч.1,2 ст.53; п.1,2 ч.2 ст.56; ч.1 ст.80; ч.3 ст.81; ч.1,3,7,8,10-12 ст.89; ч.6 ст.134 табл.28,29; 2) СП 1.13130.2009 п.4.1.2-4.1.4; п.4.2.5-4.2.7; п.4.3.1; п.4.3.3; п.4.3.4; п.5.3.1-5.3.5; п.5.3.11; п.5.3.12; п.5.3.14; п.5.3.19; п.5.3.21; 5) ППР в РФ ППР в РФ от 16.09.2020г. № 1479, п. 116, п.35, п.36;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон №123-ФЗ ч.3 ст.5; п.1,2,3,4 ст.43; п.11 ст.52; ч.1 ст.76; п.2,3,4 ч.1 ст.80; ч.1 ст.90	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	1) Федеральный закон №123-ФЗ п.23,32,33,38 ст.2; п.3 ст.52; ч.1,2 ст.54; ч.3 ст.81; ч.1,2,7,8 ст.82; ч.1,5,6,7,9 ст.83; ст.91; ст.103; 2) СП 5.13130.2009 п.3.29; п.3.86; п.4.2; п.13.1.1; п.13.1.10; п.13.1.11;	Выполняется

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.13.2.2; п.13.3.1-13.3.4; п.13.3.6-13.3.16; п.13.4.1 табл.13.3; п.13.13; п.13.14; п.13.15.1-13.15.4; п.13.15.7; п.13.15.11-13.15.17; п.14.2; п.14.4; п.17.1-17.3; п.А.1 приложение А; 3) СП 3.13130.2009 п.3.1-3.5; п.4.1; п.4.2; п.4.4; п.4.7; п.4.8; п.5.1-5.5; раздел 6, табл.1; раздел 7, табл.2. 4) СП 7.13130.2013 п.6.4; п.6.8-6.15; п.6.22; п.6.24; 5) ППР в РФ ППР в РФ от 16.09.2020г. № 1479 п. 54; п. 55 6) ПУЭ, издание 7,8.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	1) Федеральный закон №123-ФЗ ч.1-5,7,8,9 ст.82; ст.20; п.1 ст.21; п.1.2 ч.1 ст.50; ч.1,7,8 ст.82; ч.4 ст.137; 2) СП 1.13130.2009 п.4.3.1; 3) СП 6.13130.2013 п.4.1; п.4.2; п.4.7-4.9, п.4.14; 4) ПУЭ, издание 7,8.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1) Федеральный закон №123-ФЗ п.1 ч.2 ст.1; п.4,6,8 ст.63; 2) СП 2.13130.2012 п.4.6 3) ППР в РФ п.2, п.3, п.4, п.6, п.7, п.8, п.12, раздел XIX; 4) ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ	Выполняется