

«20» февраля 2023 г.

Регистрационный № 01-08-2023-002524



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное казенное учреждение Республики Адыгея "Национальный архив
Республики Адыгея"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Брантов Азамат Измаилович

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: -

ИНН: -

Место нахождения объекта защиты:

385008, Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Я.Коблева

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.12.2019

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	20
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1090

1.6.	Объем здания, куб. м	9838	
1.7.	Количество этажей	7	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации, Bolid порошкового пожаротушения	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка пожарного риска не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
174 493 550 рублей 58 коп.			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1) Федеральный закон 123-ФЗ п.36 ст.2; п.4 ч.1 ст.37; 2) СП 4.13130.2013 п.4.3 табл.1; п.4.4; п.4.12; п.4.14	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное	1) Федеральный закон 123-ФЗ ч.1,2 ст.62; п.2 ст.63; ч.1 ст.68; п.1 ч.2	Выполняется

	водоснабжение	ст.68; п.3 ч.1 ст.90; 2) СП 8.13130.2009 п.4.1; п.4.2; п.4.4; п.5.2, табл.2; п.6.3; п.8.6; п.8.10; п.9.11; 3) ППРФ 1479 п.48 п. 50 п.55	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1) Федеральный закон 123-ФЗ п.6 ст.63; п.1 ч.1 ст.90; 2) СП 1.13130.2009 п.4.1.2; 3) СП 4.13130.2009 п.6.11.3; п.8.1; п.8.3; п.8.6 - 8.9;	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1) Федеральный закон 123-ФЗ ч.1 ст.32; п.1 ст.49; п.1,2,5 ст.52; ч.1,2 ст.53; ст.57; ст.58; ч.1 ст.80; ч.1,2,3,5,6,7,10 ст.87, табл.21, 22; ч.1,2,3 ст.88, табл.28,29; ч.1,2,4,6 ст.137; 2) СП 1.13130.2009 п.4.1.2-4.1.4; 3) СП 2.13130.2012 п.4.1-4.3; п.5.2.1-5.2.5; п.5.3.2; п.5.4.1-5.4.4; п.5.4.16; п.5.4.18; п.6.6.1 табл.6.9; 4) СП 4.13130.2013 п.5.1.3; п.5.2.6; 5) СП 7.13130.2013 п.6.22; п.6.23	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1) Федеральный закон 123-ФЗ ч.11 ст.13 табл.3; ст.51; п.1,2,3,5,9 ст.52; ч.1,2 ст.53; п.1,2 ч.2 ст.56; ч.1 ст.80; ч.3 ст.81; ч.1,3,7,8,10-12 ст.89; ч.6 ст.134 табл.28,29; 2) СП 1.13130.2009 п.4.1.2-4.1.4; п.4.2.5-4.2.7; п.4.3.1; п.4.3.3; п.4.3.4; п.5.3.1-5.3.5; п.5.3.11; п.5.3.12; п.5.3.14; п.5.3.19; п.5.3.21; 3) ППРФ 1479 п. 23 п.27, п. 32, п. 35, п.36	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон 123-ФЗ ч.3 ст.5; п.1,2,3,4 ст.43; п.11 ст.52; ч.1 ст.76; п.2,3,4 ч.1 ст.80; ч.1 ст.90	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	1) Федеральный закон 123-ФЗ п.23,32,33,38 ст.2; п.3 ст.52; ч.1,2 ст.54; ч.3 ст.81; ч.1,2,7,8 ст.82; ч.1,5,6,7,9 ст.83; ст.91; ст.103; 2) СП 5.13130.2009 п.3.29; п.3.86;	Выполняется

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.4.2; п.13.1.1; п.13.1.10; п.13.1.11; п.13.2.2; п.13.3.1-13.3.4; п.13.3.6-13.3.16; п.13.4.1 табл.13.3; п.13.13; п.13.14; п.13.15.1-13.15.4; п.13.15.7; п.13.15.11-13.15.17; п.14.2; п.14.4; п.17.1-17.3; п.А.1 приложение А; 3) СП 3.13130.2009 п.3.1-3.5; п.4.1; п.4.2; п.4.4; п.4.7; п.4.8; п.5.1-5.5; раздел 6, табл.1; раздел 7, табл.2. 4) СП 7.13130.2013 п.6.4; п.6.8-6.15; п.6.22; п.6.24; 5) ППРФ 1479 п. 48, п. 50 п.61; 6) ПУЭ, издание 7,8.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	1) Федеральный закон 123-ФЗ ч.1-5,7,8,9 ст.82; ст.20; п.1 ст.21; п.1.2 ч.1 ст.50; ч.1,7,8 ст.82; ч.4 ст.137; 2) СП 1.13130.2009 п.4.3.1; 3) СП 6.13130.2013 п.4.1; п.4.2; п.4.7-4.9, п.4.14; 4) ПУЭ, издание 7,8.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1) Федеральный закон 123-ФЗ п.1 ч.2 ст.1; п.4,6,8 ст.63; 2) СП 2.13130.2012 п.4.6 3) ППРФ 1479 п.2, п.3, п. 5, п. 9, п.14, п. 16 п. 288 раздел XIX; раздел XVIII 4) ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ	Выполняется