Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Адыгея
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«25» октября 2023 г.
Регистрационный № 01-08-2023-017749

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Общество с ограниченной ответственностью "Озон Адыгея"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Общество с ограниченной ответственностью "Озон Адыгея"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1210100002430 ИНН: 0100000156

Место нахождения объекта защиты:
385200, Респ Адыгея, р-н Теучежский, х Кочкин, ул Логистическая, Дом 2А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
29.08.2023
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5 Здания производственного или складского назначения
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	20600
1.6.	Объем здания, куб. м	326000
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	ВН пожаро-опасность

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации адресного типа с выводом сигналов о срабатывании систем противопожарной защиты на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (речевое оповещение) для пожарных отсеков №№1,2 Системы противодымной вентиляции. Система автоматического пожаротушения. Объект защиты обеспечен наружным противопожарным водопроводом. Здание объекта оборудовано внутренним противопожарным водопроводом
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
На объекте защиты выполняется расчет пожарного риска ООО "Бранд Проект"		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
1000 тыс. рублей		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	
	Наименование	Реквизиты нормативных правовых / Сведения о

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008; СП 4.13130.2013; ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020; СТУ РК-ДП-765-21	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008; СП 8.13130.2020; ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020; СТУ РК-ДП-765-21	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008; СП 4.13130.2013; ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020СТУ РК-ДП-765-21	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008; СП 2.13130.2020; СП4.13130.2013; ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020; СТУ РК-ДП-765-21	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008; СП 1.13130.2020; ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020; СТУ РК-ДП-765-21	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008; СП 4.13130.2013; СТУ РК-ДП-765-21	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	ФЗ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008; СП 7.13130.2013; СП 486.1311500.2020; СП	Выполняется

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	485.1311500.2020; СП 484.1311500,2020; СП 3.13130.2009; СП 8.13130.2020; СП 10.13130.2020; ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020; СТУ РК-ДП-765-21	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500,2020; СП 10.13130.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008; ППР в РФ № 1479 от 16.09.2020 СТУ РК-ДП-765-21; Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.