Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Адыгея
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«21» ноября 2023 г.
Регистрационный № 01-08-2023-020477

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Федеральное казенное учреждение «Колония поселения № 3» УФСИН России по Республике Адыгея (Адыгея)»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Федеральное казенное учреждение «Колония поселения № 3» УФСИН России по Республике Адыгея (Адыгея)»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1020100822862 ИНН: 0106008930

Место нахождения объекта защиты:
Респ Адыгея, р-н Тахтамукайский, х Новый Сад

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
20.07.2023
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	556

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	3530
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- система автоматической пожарной сигнализации «Гранит». - система автоматическими средствами пожаротушения «С2000-АСПТ» - система оповещения и управления эвакуацией 3-го типа.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Оценка не проводилась

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не прогнозируется.

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	Федеральный закон от 22.07.2008г.	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	№ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями): - ст.69 п.п.1; 2; 3; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменением №3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. №610): - раздел 4 п.4.3 (абзац второй); - раздел 5.1 п.п.5.1.1; 5.1.2 (абзац первый) - раздел 5.2 п.5.2.4; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями): - раздел II п.65.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»: - раздел 4 п.п.4.1; 4.2 (ч.2); - раздел 10 п.10.1; 10.4-10.6; 10.8; 10.10; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями): - ст.62, 68 п.п.1; 2 (ч.2; 3); 3; 4.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями и	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		дополнениями)»: - ст.90 п.1 (п.п. 1; 3); СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменением №3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. №610): - раздел 8.1; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями): - раздел II п.71.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями): - ст.28-32 (ч.1 п.1 (б)); ст.87; - приложение таб. 21; 22; СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: - раздел 6.6 п.6.6.1; - таб. 6.9; - раздел 6.7 п.6.7.9; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменением №3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. №610): - раздел 4 п.п.4.2-4.6; 4.15; 4.18; 4.19 (абзац второй) - таб.1 (ч.1); - раздел 5 п.п.5.1.1.; 5.1.2; 5.1.3; 5.1.5; 5.2.2; 5.2.5; 5.2.6.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями): - ст.53; ст.89 (ч.1; 2; 3; 8; 10; 11; 14); СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: - раздел 4.2 п.п.4.2.1; 4.2.5; 4.2.7; 4.2.9; 4.2.10; 4.2.13; 4.2.14-4.2.17; 4.2.19; 4.2.21; 4.2.22; 4.2.24; 4.2.25; 4.2.26; - раздел 4.3 п.п.4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.6; 4.3.7; 4.3.10; - раздел 4.4 п.п.4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.5; 4.4.7; 4.4.8; 4.4.9; 4.4.11; 4.4.20; - раздел 7.1 п.п.7.1.3; 7.1.5; 7.1.9; - раздел 7.13 п.7.13.2; - раздел 9.1 п.п.9.1.1; 9.1.2.; 9.1.3; - таб. 20 (ч.1, 2, 3); - таб. 21 (ч.2, 15); - раздел 9.2 п.п.9.2.1 (ч.1); 9.2.2.; 9.2.5; - раздел 9.3 п.п.9.3.1; 9.3.2.; 9.3.3 (ч.1); 9.3.4; 9.3.7; 9.3.8; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями): - раздел I п.п.5; 9; 16 (д, е, з, к, м); 17; 22 (в, г); 23; 26; 27; 28; 36; 37.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями): - ст.27 (п.1); ст.90 (п.1); СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		планировочным и конструктивным решениям» (с изменением №3 (утв. Приказом МЧС России от 15.06.2022 г. №610): - раздел 7 п.п.7.1; 7.4; 7.13; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями): - раздел I п.п.26; 27; 32; 34; 48; 49; - раздел II п.п.71; 72.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями): - ст.61; ст.62; ст.68; ст.83; ст.84; ст.99; ст.103; ст.104; ст.113; СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»: - раздел 4 п.п.4.1; 4.3; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; - таб. 1 (п.п.3; 8.2; 14.2); - таб. 2 (п.п.4; 5); - таб. 3 (п.п.29; 30.2; 40; 48); СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»: - раздел 5; - раздел 10 п.п.10.1.1-10.1.6; - таб. А1 (п.1); СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»: - раздел 5; - раздел 6 п.п.6.1.1-6.1.6; 6.2.1-6.2.6; 6.2.10-6.2.16; - раздел 7 п.п.7.1.1-7.2.4; 7.6.1-7.6.15; - таб. А1 (п.п.2; 16); СП 3.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей. Требования пожарной безопасности»: - раздел 3 п.п.3.3; 3.4; 3.5; - раздел 4 п.п.4.1; 4.2; 4.4; 4.6; 4.8; - раздел 5 п.п.5.1; 5.3; 5.4; 5.5; - таб. 1; - таб. 2 (п.п.4; 5; 16); Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями): - раздел I п.п.54; 55; 56.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями): - ст.83 (ч.4-7; 9); ст.84; СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»: - раздел 5; - раздел 10; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»: - раздел 6; - раздел 7.1; - раздел 7.2; - раздел	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		7.6; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями): - раздел I п.п.10; 54; 55; 56.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями): - ст.4-6.1; ст.14-16; ст.29-32; ст.51-62; ст.68; ст.69; ст.74; ст.81-85; ст.87-89; ст.103; ст.104; ст.113; ст.134; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.