


«14» февраля 2024 г.
Регистрационный № 01-08-2024-002226



Настоящая декларация составлена в отношении:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ №
2 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО
РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ)"

Собственник объекта защиты:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ №
2 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО
РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ)"

Респ Адыгея, р-н Тахтамукайский, х Новый Сад

20.10.1980

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<u>Характеристика объекта защиты</u>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор,

		офисов
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	339
1.6.	Объем здания, куб. м	339
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления людей при пожаре 3-го типа. Здание оснащено первичными средствами пожаротушения в количестве 6-и штук (ОП-4). Оборудование противодымовой защиты не требуется.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчет пожарного риска не проводился на основании п.3 ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 27.12.2018 №538-ФЗ)».	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не прогнозируется.	
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте</u>	

	<u>защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»- ст.69 п.1, пп.1; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»-п.4.3 (абзац второй), раздел 6 п.6.1.2 таб.3 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»)- раздел II п.65	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.62,68; СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.4.1, 4.4, 5.2, 5.4, 8.6, табл.2; (с учетом положений ч.4 ст. 4 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») Постановление Правительства РФ от 16.09.2020	Выполняется

		№1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.48.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»- ст.63 пп.6, ст.90 п.1 пп.1; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»-раздел 8 п.8.1, 8.8, 8.9; Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»)- п.71	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»-ст. 28,31,87, приложение таб. 22 СП 2.13130.2009-таб. 6.11 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»- разд.4 пп.4.2, 4.4, 4.15,4.17, разд.5 пп.5.1.1., 5.1.2, 5.1.3.,5.1.4, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6, разд.7 пп.7.1, 7.3.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»-ст.53 ч.1,2,3; ст.89 ч.1,2,14; СП 1.13130.2009	Выполняется

		«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»- разд. 4.2 пп.4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7; разд. 4.3 пп.4.3.2, 4.3.3, 4.3.4; разд. 7.6 пп.7.6.1, 7.6.2; разд. 8.1 пп. 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.11, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.17, 8.1.19; раздел 8.3 пп. 8.3.2, 8.3.3, 8.3.5, 8.3.7. Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)-разд. 1 пп. 5, 16 (г,д,е,ж,м), 17,23,26,27,28,29.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»-ст. 27 ч.1, ст.90 ч.1,2; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»- разд. 7 пп. 7.1, 7.2,7.3,7.4,7.10,7.13; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима В РФ»)- пп.26,71.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения,	Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»- ст.62, 86 ч.1,2, 99,106,107; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной	Выполняется

	оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»- разд.13 пп.13.1.1, 13.1.9, 13.1.12, 13.3.1, 13.3.2, 13.13.1, 13.13.2, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.9, 13.14.10, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4; СП 3.13130.2012 «Системы противопожарной защиты; Система оповещения и управления эвакуацией людей; Требования пожарной безопасности- разд.3 пп.3.3, 3.4, 3.5; разд. 4 пп. 4.1, 4.2, 4.4, 4.8; разд. 5 пп. 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 2 (пп.12, 16); Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»)- пп.54, 55, 56.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»- ст.83 ч.4,5,7,9, 84; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»- разд. 13 пп.13.14.5-13.14.13; разд.14 пп. 14.1-14.4; разд. 15; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»)- пп.10,54,55,56.	Выполняется
4.9.	Организационно-	Правила противопожарного	Выполняется

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»)- разд.1 пп. 2-5, 8, 9, 11-15, 16 (а,б,г,д,е,ж,к,о), 17, 18, 21, 22 (в,г), 23, 25, 26 (1 абз.), 27 (а,б,в,г,д), 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37 (1 абз.), 43 (1 абз.), 54-56, 60; разд.2 пп. 65, 67, 71 (абз. 1-4,6), 73; разд. 3 пп. 77 (абз. 1,4), 79 (а,г,д,е,ж); разд. 18; разд. 19 пп. 395, 397, 399, 400, 406, 407, 409, прилож. №1	
--	--	--