Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Башкортостан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«31» марта 2022 г.

Регистрационный № 02-08-2022-003029

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Производственное здание функционального назначения Ф5.1 используемого

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УФИМСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №7"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1020202386324 ИНН: 0273030276

Место нахождения объекта защиты:

-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

07.09.1941

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	775
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1234
1.6.	Объем здания, куб. м	9189

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- автоматическая установка пожарной сигнализации на базе контрольно-приемного прибора "Сигнал 20м" - тип системы аналоговая; - вывод сигнала на пульт подразделения пожарной охраны отсутствует (не предусмотрено); - система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа; - система противодымной вентиляции отсутствует; - система пожаротушения отсутствует; - внутренний противопожарный водопровод состоит из одного стояка с разветвлением на 2 пожарных крана. пожарный кран укомплектован рукавом длиной 20м, диаметром 51мм и стволом.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
00 рублей		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u>**	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст.69, ст. 100 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.3-4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.62, ст. 99 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.1, 8.5, 8.8, 8.12, 11.2, 11.4, 11.6, 11.7, СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст.90, ст.98 Федерального закона от 22.07.2008№ 123-Ф.З; п. 71, 8.1, СП4.13130.2013; п.65-69, 71-73, 75постановления Правительства РФ от16.09.2020 № 1479; п4.1, 4.12, 7.1, 8.1, 8.6, 8.9, СП4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 6.1, ст. 29-32, ст. 35-37, таблица 21-24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 6.7.15, таблицы 6.9 и 6.13 СП 4.13130.2013 раздел № 5 п. 5.1-5.4.21 СП 2.13130.2020.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.1.1-4.1.7, 4.2.1-4.2.26, 4.3.1-4.3.12, 4.4.1-4.4.20, 4.4.22, 4.4.23, 7.1.1-7.1.3, 7.1.5-7.1.7, 8.1.1-8.1.8, 8.2.1-8.2.7, 8.2.8-8.2.10,8.2.11-8.2.14СП 1.13130.2020; п. 23, п. 27 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	ст. 90 Федерального закона от	Выполняется

	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013; п. 17 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 81, 83, 84, 86, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013; п. 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А СП 5.13130.2009; п. 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; п. 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП 10.13130.2009; п. 5.1, 8.5, 8.8, 8.12, 11.2, 11.4, 11.6, 11.7 СП 8.13130.2020; п. 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; разделы 6, 6.6, 7, таблица А1 СП 484.1311500.2020; СП 485.1311500.2020; таблица 1, 3 СП 486.1311500.2020; п. 4 ГОСТ Р 53310-2009; раздел 6, таб. 2 ГОСТ 31565-2012.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 81-91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия	ст. 64, ст. 78-80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	2-4, 8-18, 21-27, 29-32, 35- 37, 41, 43, 48-52, 54, 56, 60, 71-73, 75, 88-92,121-125, 129-131, 286-294, 300-302, 392-395, 397, 398, 400, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 413 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 4.1-4.9, 5.2.5, 5.4.10, 6.7.15, таблица 6.9 СП 2.13130.2020; Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»; п. 22, 23, 37.1, 43, 61, 62, 63 Приказа МЧС России от 16 марта 2020 года № 171.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.