Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«08» апреля 2022 г.

Регистрационный № 02-08-2022-003709

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

общество с ограниченной ответственностью «Башкирская лесопромышленная компания»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская лесопромышленная компания»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1030203934023 ИНН: 0274092268

Место нахождения объекта защиты:

-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1964

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	682

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	4076
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	БН взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система пожарной сигнализации 2. Система оповещения и управления эвакуацией 3. Система наружного пожарного водопровода 4. Система внутреннего по-жарного водопровода

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Расчет пожарного риска не проводился	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
0 руб.	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013. Свод правил. «Системы противопожарной за-щиты. Ограничение распростра-нения пожара на объектах защи-ты.	Выполняется

		Требования к объемно-планировочным и конструктив-ным решениям» п.6.1.2	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабже-ния. Требования пожарной без-опасности» п.5.3, п.8.1-8.14, п.11.1-11.3, п.11.6-11.7	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2020. Свод правил. «Системы противопожарной за-щиты. Ограничение распростра-нения пожара на объектах защи-ты. Требования к объемно-планировочным и конструктив-ным решениям» п. 8.1, п. 8.6, п.8.8, п. 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 1.13130.2020. Свод правил. «Системы противопожарной за-щиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.7, п.4.3.1-4.3.7, п. 4.4.1-4.4.6, п.4.4.9, п. 4.4.11, п.8.2.9-8.2.7, п.8.2.9-8.2.11 СП 2.13130.2020. Свод правил. «Системы противопожарной за-щиты. Обеспечение огнестойко-сти объектов защиты» п.6.1.1-6.1.3 СП 4.13130.2020. Свод правил. «Системы противопожарной за-щиты. Ограничение распростра-нения пожара на объектах защи-ты. Требования к объемно-планировочным и конструктив-ным решениям» п.6.1.38-6.1.45, п.6.2.2-6.2.4	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной за-щиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.2.7, п.4.3.1-4.3.7, п. 4.4.1-4.4.6, п.4.4.9, п. 4.4.11, п.8.2.1-8.2.15	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" П. 7.1-.7.7, п.7.14	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Система опове-щения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п.п. 3.3; 4.2; 5.1.-5.5,п.6, п.7 СП 8.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснаб-жения. Требования пожарной безопасности" п.8.1, п.11 СП 10.13130.2020. Свод правил Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" п.6, п.7,п.12-14.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 «Системы противопо-жарной защиты. Системы пожарной сигна-лизации и автоматизация систем противо-пожарной защиты. Нормы и правила проек-тирования» П.5.1-5.22	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной	П.2,3,5,10-14,16,17,19,23-28,32,35-37,41-43,48-51,56,60,121-150,395,413 мПостановление Правительства	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	безопасности объекта защиты и противопожарный режим	РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного ре-жима в Российской Федерации» Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм по-жарной безопасности обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.