Зарегистрирована ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«20» апреля 2022 г.

Регистрационный № 02-08-2022-004475



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Уфа"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1020202861821

<u>0202861821</u> ИНН: <u>0276053659</u>

Место нахождения объекта защиты:

450100, Респ Башкортостан, г Уфа, ул Сипайловская, Дом 11

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

22.08.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	П	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.2 Здания организаций	
		общественного питания	
1.4.	Высота здания, м	15	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1258	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	21428	
1.7.	Количество этажей	4	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	ДН пониженная пожаро-	

	опасности, категория зданий, сооружений по	опасность
	пожарной и взрывопожарной опасности	
	(указывается для зданий производственного или	
	складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты	1. Система автоматической
	(системы противодымной защиты, пожарной	пожарной сигнализации. 2.
	сигнализации, пожаротушения, оповещения и	Система оповещения и
	управления эвакуацией, внутренний и наружный	управления эвакуацией людей
	противопожарные водопроводы)	при пожаре 3-го типа. 3.
		Система внутреннего
		противопожарного
		водопровода. (12 пожарных
		кранов, по 4 ПК на стояк,
		расстояние от ввода в здание
		до ВК-4 5 метров.) 4. Система
		наружного противопожарного
		водопровода. (2 пожарных
		гидранта на территории
		объекта от муниципальной
		сети d=200 мм; тип сети-
		кольцевой; расстояние от
		объекта до ПГ-1 30метров, до
		ПГ-2- 160м.) 5. Система
		газового пожаротушения
		(помещение серверной на 2
		этаже здания). 6. Система
		вытяжной противодымной

2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

вентиляции(

Оценка пожарного риска проведена на объекте защиты 22.11.2021 (приложение к настоящей декларации на 194 листах). На объекте защиты обеспечивается пожарная безопасность с учетом отступлений от требований пожарной безопасности и выполнении дополнительных мер пожарной безопасности, т.к. значение индивидуального пожарного риска на объекте защиты не превышают нормативного и составляет 5,4*10-7, что соответствует требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности». Дополнительные меры пожарной безопасности: - двери кабинетов на 2-ом (помещение № 32 по техпаспорту) и 3-ем (помещение № 25 по техпаспорту) этажах выполнить самозакрывающимися с уплотнением в притворах — выполнено; - предусмотреть устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен для двупольных дверей конференцзала на 4-ом этаже, малого обеденного зала, коридора малого обеденного зала (помещение № 34 по техпаспорту), запасного выхода из пищеблока наружу (2 двери), выхода наружу из коридора на 1 этаже (помещение № 56 по техпаспорту) — выполнено

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

0 рублей 00 копеек

4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>

	Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных документов	выполнении
	мероприятия	по пожарной безопасности,	выполняется/не
		перечень статей (частей, пунктов),	выполняется
		устанавливающих требования	
		пожарной безопасности к объекту	
		защиты	
4.1.	Противопожарные	СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл. 1	Выполняется
	расстояния между		
	зданиями и сооружениями		
4.2.	Наружное	СП 8.13130.2020: п. п. 4.1, 5.2, 8.8.	Выполняется
	противопожарное		
	водоснабжение		
4.3.	Проезды и подъезды для	СП 4.13130.2013: 7.1, 8.1.	Выполняется
	пожарной техники		
4.4.	Конструктивные и	СП 4.13130.2013: п. 4.1, 5.1.2,	Выполняется
	объемно-планировочные	5.5.2.	
	решения, степень		
	огнестойкости и класс		
	конструктивной пожарной		
	опасности		
4.5.	Обеспечение безопасности	СП 1.13130.2020: п. п. 4.2.13 -	Выполняется
	людей при возникновении	4.2.22, 4.3.2 - 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2,	
	пожара, эвакуационные	4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, 4.4.22,	
	пути и выходы	5.1.4, 6.1.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.3.11.	
	1		

	<u> </u>		
4.6.	Обеспечение безопасности	СП 4 13130.2013: п. п. 7.1 - 7.3, 7.5,	Выполняется
	пожарно-спасательных	7.6	
	подразделений при		
	ликвидации пожара		
4.7.	Системы	СП 3.13130.2009: п. п. 3.3 - 3.5, 4.3,	Выполняется
	противопожарной защиты	5.1, 5.4, 6, 7. СП 484.1311500.2020:	
	(системы противодымной	п. п. 6.1, 6.2. СП 7.13130.2013: п.	
	защиты, пожарной	8.5 СП 10.13130.2020 п.п 6.1.5,	
	сигнализации,	6.2.1, 6.2.4.	
	пожаротушения,		
	оповещения и управления		
	эвакуацией, внутренний и		
	наружный		
	противопожарные		
	водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и	СП 484.1311500.2020: п. п. 6.3, 6.6	Выполняется
	взаимодействие		
	оборудования		
	противопожарной защиты		
	с инженерными системами		
	зданий и оборудованием,		
	работа которого		
	направлена на		
	обеспечение безопасной		
	эвакуации людей, тушение		
	пожара и ограничение его		
	развития		
4.9	Организационно-	Постановление Правительства	Выполняется
'''	технические мероприятия	Российской Федерации от	
	по обеспечению пожарной	16.09.2020 N 1479 ОБ	
	безопасности объекта	УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ	
	защиты и	ПРОТИВОПОЖАРНОГО	
	противопожарный режим	РЕЖИМА В Российской	
	r p	Федерации: п. п. 2 - 4, 5 - 12, 15 -	
		17, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 36,	
		43, 48, 52, 54 - 56, 60, 65, 73, 392 -	
		394, 397, 403, 407, 408, 409	
		ПРИКАЗ МЧС России от 18	
		ноября 2021 г. N 806	
	l		