

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Республике  
Башкортостан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«12» сентября 2022 г.

Регистрационный № 02-08-2022-012679



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя  
общеобразовательная школа №17 ГО г. Нефтекамск

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное образовательное автономное учреждение средняя  
общеобразовательная школа №17 городского округа город Нефтекамск

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1220200000415

ИНН: 0264080577

Место нахождения объекта защиты:

452687, Респ Башкортостан, г Нефтекамск, пер Руслана Холбана, Здание 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	17
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	4860

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	86201	
1.7.	Количество этажей	4	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС - С2000М, Орион Про 1.11; вывод сигналм ПАК "Стрелец Мониторинг"; СОУЭ 3-го типа	
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
	не проводился		
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
	не требуется		
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 4.1-4.6, таб. 1, пп. 5.1.1-5.1.4, п. 5.2.4, 5.2.6 СП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на объектах защиты"	Выполняется
4.2.	Наружное	п. 5.1, 8.5, 8.8, 8.12, 11.2, 11.4, 11.6,	Выполняется

	противопожарное водоснабжение	11.7, СП 8.13130.2020	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 7.1-7.3, 7.7, 8.1, 8.6-8.9 СП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на объектах защиты"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 5.1.1, 5.1.5, 5.2.2-5.2.12 СП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на объектах защиты"; п. 5.2.1- 5.2.8, 5.4.1-5.4.20 СП 2.13130.2020 "Обеспечение огнестойкости зданий и сооружений"	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	пп. 4.1.1, 4.1.7,-4.2.1-4.2.26, 4.3.1-4.3.12, 4.4.1-4.4.23, 5.1.1-5.1.14, 7.2.1-7.2.3 СП 1.13130.2020 "Эвакуационные пути и выходы"	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. 7.1-7.17, 8.1-8.14 СП 4.13130.2013 "Ограничение распространения пожара на объектах защиты"	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пп. 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"; пп. 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, та.б. 1, 2 СП 3.13130.2009 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; п. 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП 10.13130.2009 "Внутреннее противопожарное водоснабжение"; п. 5.1, 8.5, 8.8, 8.12, 11.2, 11.4, 11.6, 11.7, СП 8.13130.2020 "Наружное противопожарное водоснабжение"	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты	пп. 5.1-5.22, 6.1-6.1.6, 6.2.1-6.2.16, 6.3.1-6.3.4, 6.4.1-6.4.5, 6.5.1-6.5.4, 6.6.1-6.6.41 СП 484.1311500.2020 "Системы пожарной сигнализации"	Выполняется

	с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	и автоматизация систем противопожарной защиты	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пп.2-4, 8-18, 21-27, 29-32, 35-37, 41, 43, 48-52, 54, 60, 71-73, 75, 88-92, 392-395, 397, 398, 400, 403, 404, 406-409, 413 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479	Выполняется