

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Республике  
Башкортостан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«29» декабря 2022 г.

Регистрационный № 02-08-2022-018498



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Акционерное общество "Башспирт"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Гадельшин Альберт Валидиянович**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - \_\_\_\_\_

ИНН: - \_\_\_\_\_

Место нахождения объекта защиты:

**450501, Респ. Башкортостан, р-н. Уфимский, с. Булгаково, ул. Шоссейная, зд. 5/3**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**09.09.2021**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	18
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	650

1.6.	Объем здания, куб. м	9291
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	БН взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	-автоматическая установка пожарной сигнализации; -система оповещения и управления эвакуацией (1-го типа); - Спиртохранилища №1, №2, №3, №4 и приемно-отпускном отделении, предусмотрено наружные легкобрасываемые ограждающие конструкции. В качестве легкобрасываемых конструкций (ЛСК) используются остекленные витражи площадью, определяемой расчетом. -внутренний противопожарный водопровод (ПК – 12шт.) -система наружного пожаротушения (ПГ – 2шт. на расстоянии от16 до 60м от здания)
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Согласно ч. 3 ст. 6 №123-ФЗ, при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска для объекта не требуется.</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов</p>	

страхования)

Страховой полис № GAZX12241857349000

4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, обеспечивающие пожарную безопасность объекта, регламентируются частью 1 ст. 100 №123-ФЗ, а также п. 4.1-4.20, п. 6.1.2, таблица 1, таблица 3, СП4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон ст.68, ст. 99 N 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 8.13130.2020 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» разделы: 4-8	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 98, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» раздел: 8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о	Выполняется

	<p>решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности</p>	<p>требованиях пожарной безопасности", ст. 29,31,32,36,37, 38,39,40,45,57, 80, 87, 88. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» разделы: 4,6,7,8. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» разделы: 4,5,6. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изм. №1,2) разделы:4,5,7</p>	
<p>4.5.</p>	<p>Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 53, 89. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» разделы: 4, 9 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изм. №1,2) раздел 6</p>	<p>Выполняется</p>
<p>4.6.</p>	<p>Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 90 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» разделы: 4,6,7,8. СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изм. №1,2) раздел 8</p>	<p>Выполняется</p>

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", ст. 51, 52, 53, 54, 56, 60,62, 81-86, 91, 99, 103, 105, 106, 138 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» разделы: 3,4,5,7 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» разделы:13-17 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» разделы: 4-8 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» разделы: 4-8 СП10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод» разделы1, 4	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 51-54, 56, 60, 62, 63 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» разделы: 13-17 СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» разделы: 4-	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

безопасности объекта  
защиты и  
противопожарный режим

безопасности» Приказ  
Министерство Российской  
Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий  
стихийных бедствий №806 от  
18.11.2021г. «Об определении  
Порядка, видов, сроков обучения  
лиц, осуществляющих трудовую  
или служебную деятельность в  
организациях, по программам  
противопожарного инструктажа,  
требований к содержанию  
указанных программ и категорий  
лиц, проходящих обучение по  
дополнительным  
профессиональным программам в  
области пожарной безопасности»  
разделы: 1-5 ГОСТ 12.1.004-91  
ССБТ. «Пожарная безопасность.  
Общие требования» разделы:1-4  
Приказ МЧС России от 16.03.2020  
№171 «Об утверждении  
Административного регламента  
Министерства Российской  
Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий  
стихийных бедствий по  
предоставлению государственной  
услуги по регистрации декларации  
пожарной безопасности и формы  
декларации пожарной  
безопасности» Правила  
противопожарного режима в РФ  
утв. Постановлением  
Правительства РФ № 1479 от  
16.09.2020г. пункты: 3,4,5, 6,9,10,1  
1,12,13,14,15,16,17,20,23,24,25,27,2  
9,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,4  
3,44,48,49,50,51,52,54,55,56,60,79,1  
21,125,128,131,132,354,356,360,361  
,362,363,364,366,392,393,394,395,3

	97,400,407,409.	
--	-----------------	--