

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Башкортостан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«27» января 2023 г.

Регистрационный № 02-08-2023-001005



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 34 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 34 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1030203903619

ИНН: 0274066194

Место нахождения объекта защиты:

450018, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Зои Космодемьянской, д. 38

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.2000

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций

1.4.	Высота здания, м	10						
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1420						
1.6.	Объем здания, куб. м	25955						
1.7.	Количество этажей	3						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ (проект разработан в 2009). Система беспроводной передачи данных на пульт пожарной охраны "Стрелец мониторинг" Система оповещения: модуль голосового файла (FV-01H) - 1 шт. Планы эвакуаций. Огнетушители. Внутренний противопожарный водопровод.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">расчет пожарного риска не производился</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц составит 0 рублей 00 копеек</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	г. 16, ст. 69 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.3 таб 1 СП4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Свод правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Пункты: 5.1, 5.2, 5.4, 5.8-5.11, 5.17, 8.5, 8.8-8.10 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ гл. 15, ст.68 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 6 ст. 63, п.1, ст.90 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 -ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" с. 71 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "О противопожарном режиме" СП 4 п. 8.1, 8.3, 8.6, 8.9 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты, требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2020 разд. 4 п. 4.17, 4.20 разд. 5 п. 5.2.1, 5.6.4, 7.1-7.4, 7.7 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты, требования к	Выполняется

		<p>объемно-планировочным и конструктивным решениям" таб.21,22 р. 8, ст.87 ФЗ от 22.07.2008 № 123 -ФЗ</p> <p>"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СП 2.13130.2012 п. 6.7.10, 6.7.11, 6.7.14, 6.7.15 табл. 6.12,6.13, "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п 4.11, 4.1.2, 4.1.3, 4.2.1-4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 4.4.2-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.21., 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6 ФЗ от 22.07.2018 № 123 -ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 89 Правила противопожарного режима РФ (утверждены Постановлением АПравительства РФ от 16.09.2020 № 1479) п. 23</p>	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>ФЗ- 123 от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 90. СП 4.13130.2013 Свод правил. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" Пункты 7.2, 7.5, 7.8, 7.10, 7.12-7.17, 8.1, 8.6,8.7,8.9</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	<p>СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации</p>	Выполняется

	защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п.п 13.1.11, 13.12, 13.12.2, 13.3.2, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13, 13.3, 13.14.2, 13.14.4-13.14.13, 13.5.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Требования пожарной безопасности" п.3.1-3.5,4.1-4.9, табл.1, табл.2, ФЗ- 123 от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статьи 51-54, 61, 62	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Сп 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" разд. 14, п. 14.1, 14.2, 14.3, 14.5, ФЗ- 123 от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статьи 54, 56, 62, 82 (1-5,7-10,13).	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ- 123 от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статьи 5, 6 (1,2,6,7), 26,32,53,54,57-60,62,64; "Правила противопожарного режима в РФ" (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 14790 п.п. 2,3,4,5,8,9,11,13,15,16,17,21,22,23,26,27,28,30,31,32,35,36,41,42,43,50,54,60,392-394,395-404,406-409, приложение 1, Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. №171	Выполняется

	<p>“Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственных услуг по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности” Пункты 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.</p>	
--	---	--