Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«20» февраля 2023 г.

Регистрационный № 02-08-2023-002357

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание главного производственного корпуса

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД НИКОЛЬ-ПАК"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1020202280845 ИНН: 0270011660

Место нахождения объекта защиты:

453700, Респ. Башкортостан, г. Учалы, р-н. Учалинский, ул. Кровельная, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

10.01.1974

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	6840

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	85500
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы противопожарной защиты: Автоматическая пожарная сигнализация-адресная система ИСБ RUBEZH R3 на 500 адресов, дымовые пожарные извещатели ДИП-64-R3, тепловые пожарные извещатели ИП 101-29-PR-R3, ручные пожарные извещатели ИПР 513-11-A-R3, ИПР-И. Рядом с емкостями центральной системы смазки установлены автономные пенные установки пожаротушения. В помещениях электрощитовой установлена аэрозольная автоматическая система пожаротушения с управлением через ИСБ RUBEZH R3. По периметру установлены сухотрубы. Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент требований пожарной безопасности» ст.54,82,83,84 СП 484.1311500.2020 п.5.2 ,5.4., 5.12.б)., 6.1.1 Приложение А.; п.5.2,5.3, п.10.1.1,10.1.13 СП 485.1311500; Система оповещения и управления эвакуацией Система оповещения и управления эвакуацией звуковая 2-го типа сопряжена с системой ИСБ

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		RUBEZH R3, над дверьми эвакуационных выходов установлены указатели «Выход». СП3.13130.2009 п.3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 5.1, 5.4, ч.6 табл.1; Внутренний противопожарный водопровод диаметром 57мм с кранами на 50мм оборудованы пожарными рукавами и стволами в количестве 27 шт. Наружный противопожарный водопровод на кольцевой линии 5 пожарных гидрантов вокруг здания главного корпуса. Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент требований пожарной безопасности» п.2 ст 62п.1, 2 ст.68; СП 8.13130.2020г. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.4.2
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Страховой полис серия RESX12228883774000 САО «РЕСО-Гарантия» до 11.03.2023(с ежегодной пролонгацией)		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.12 Н 102-54 «Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест»; Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент требований пожарной безопасности»ч.1 ст.69 СП 4.13130.2013г. с учетом изменения 1, утвержденных Приказом МЧС России 89 от 14.02.2020г «Системы распространения пожара на объектах защиты. противопожарной защиты. Ограничение Требования к объемно-планировочным решениям» п.4.3, п.6.1.2 таблица 3; п.6.1.3, п.6.1.6; п.65 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 1479	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 31.13330.2012Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* п.5.10, п.6.1, п.6.14, п.7.3; Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент требований пожарной безопасности» п.1,2, ст.99; СП 8.13130.2020г. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п.4.1,п.4.2, п.4.3,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п.4.4, п.5 таблица 3, п.8.3.,8.4., 8.5., 8.6.,8.8., 8.9., 8.10.,8.12.,.8.13., 8.14.; п.48, п.49,п.54 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 1479	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент требований пожарной безопасности» п.1,4,5,7, 9, 10,11 ст.98; п.7.1, 8.4,8.6, 8.7, 8.8,8, 8.9, 8.13 СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.71, 72 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 1479	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Раздел 2, радел 3 (в части касающейся) СНиП II-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; Статьи 29,30,31,35,36,37,39, ч.1 ст.80 , 87, 88 , ч.1 ст.100, Таблицы 21,22,23,24 Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент требований пожарной безопасности»; п. 5.2.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.2.4., 5.2.5, 5.2.7., 5.2.8; п. 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3., 5.3.5., 5.3.6; п. 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3, 5.4.4, 5.4.7, 5.4.8., 5.4.9., 5.4.10.,5.4.16.,5.4.17, 5.4.18,5.4.19, 5.4.20; п.6.1.1, таблица 6.1 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		огнестойкости объектов защиты»; п.6.1.38,6.1,39,6.1.40, 6.1.42, 6.1.43, 6.2.8 СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п.13, 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 1479	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.4.1, 4.5, 4.6, 4.9 СНиП II-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений». Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент требований пожарной безопасности» п 1-11 ст.52, ст.53; п.8.2.1., 8.2.2, 8.2.5., 8.2.7, 8.2.8, 8.2.11, 8.2.12, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарный защиты. Эвакуационные пути и выходы п.17, 23,24,27,28,29 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 1479	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.4.10, 4.11 СНиП II-А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент требований пожарной безопасности» ст.76, п. 4.1.2, п.8.2.1., 8.2.2, 8.2.5., 8.2.7, 8.2.8, 8.2.11, 8.2.12, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарный защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.:4.3, табл.1 , п.7.1, 7.2, 7.3, 7.9,7.10, 7.11, 7.12, 7.13, СП	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 2,12, 71,72,.208 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 1479	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент требований пожарной безопасности» ст.54,82,83,84 п.3.3*, 3.4*, 4.3, 4.4, 4.20 НПБ 88-2001*; п.1-4, п.14 НПБ 110-03*; п.3.24, 3.25, 5.18, 5.21, 6.1.15,6.2.1,6.2.2., 6.2.6, 6.2.11, 6.2.13, 6.5.1, 6.6.1,6.6.3, 7.1.3, 7.2.1, СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты системы, пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. нормы и правила проектирования. п.13.1.1 ,13.1.4., 13.1.6., 13.1.10., 13.1.12., 13.2.,13.3., 13.4, 13.5, 13.6., 13.7., 13.13.,13.14.,13.15., п.15.,16., СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.; п.1.4, 6.1*таблицы 2, 3., 6.8, 6.10, 6.12, 6.13, 6.14, 6.16. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод. Канализация зданий»; п.4.3, п.4.4 п.8.3.,8.4., 8.5., 8.6.,8.8., 8.9., 8.10.,8.12.,.8.13., 8.14.; СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

		Источники наружного противопожарного водоснабжения. п.10,32, 48, 49, 50.51, 52, 54, 55, 56,60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 1479	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент требований пожарной безопасности» ст.54,ч.1,3 ст.81,82,83,84,85,86,87,88,89 п.11.1, 13.1 НПБ 88-2001*; п.42, 52, 54, 55, 56, 125, 252, Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 1479	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст.3, 21Федеральный закон 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст.5 Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент требований пожарной безопасности»; Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" П.1.,3., 4.,11.,12., 13., 14., 15., 16 (п.п.г,д,е,з,л,н,о), 17, 19., 23., 24.,26., 27(п.п.а,б,в,г,д), 28.,32., 33., 34.,35, 36., 37, 40 (п.п а),41(п.п а,б,в,г),п. 42., 43.,48.,49.,50.,54., 55.,56., 60., 71.,72., 73.,77., 123.,126.,127.,130.,132., 289.,288., 293.,354.,355.,362.,366., 372., Разделы XVIII, XIX, Приложение 5, 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.20 1479	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.