Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Башкортостан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«21» февраля 2023 г.

Регистрационный № 02-08-2023-002659

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Центр образования «Солнечный круг»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1190280019434 ИНН: 0275917916

Место нахождения объекта защиты:

450076, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Зенцова, д. 49

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

19.03.1903

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | III |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций |
| 1.4. | Высота здания, м | 8 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека | 331 |

| | | |
|---|---|---|
| | здания, кв. м | |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 3675 |
| 1.7. | Количество этажей | 2 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Автоматическая пожарная сигнализация, с дублированием сигнала в подразделение пожарной охраны; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа |
| | | |
| 2. | **Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | |

Расчетное значение индивидуального пожарного риска для объекта защиты составляет: Qв= max {Qв,1, , Qв,i, Qв,N} = 0,05×10-6. Разработаны СТУ при необходимости выбора системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты, а также отсутствием нормативных требований пожарной безопасности к: - приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения, а также невозможность приведения его в полное соответствие с современными требованиями пожарной безопасности. При этом требования нормативных документов в области пожарной безопасности, действующие в настоящее время, не могут быть в полной мере применены к данному памятнику истории и культуры. В связи с необходимостью сохранения на объекте культурного наследия исторически сложившихся решений (объемно-планировочных, конструктивных и др.) относящихся к предметам охраны. Дополнительные компенсирующие мероприятия и дополнительные требования пожарной безопасности: 1 Здание двух этажное с подвалом, класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1, общей площадью 763,8 м.кв. предусматривается III степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности СО и оборудуется: - автоматической пожарной сигнализацией с дублированием сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны; - системой оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре не ниже III-го типа; - наружным противопожарным водопроводом; - объект расположен на расстоянии от пожарной части, обеспечивающей прибытие первых пожарных

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | | |
| Исходя из собственной оценки возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составляет пять тысяч (5 000) рублей | | | |
| 4. | **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>** | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | Части 1 и 2 статьи 69 Федерального закона от 22 июля 2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 4.3; 4.4, СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | Статья 62, части 1 и 3 статьи 68, ч. 2 ст. 78 Федерального закона от 22 июля 2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.2 СП 8.13130.2020 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | Пункт 1 части 1 статьи 90 Федерального закона от 22 июля 2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | статьи 57, 58, ч. 2 ст. 78 Федерального закона от 22 июля 2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.7.15 СП 2.13130.2020 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности | статья 53, ч. 2 ст. 78 Федерального | Выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | закона от 22 июля 2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 3.8, 4.1.2, 4.1.5, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.10, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.24, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.7 СП 1.13130.2020 | |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | статья 90 Федерального закона от 22 июля 2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 7.1, 7.19 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Статья 54, части 4, 5, 6, 7, 9 статьи 83, 91, Части 1-4, 7-11 статьи 84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 3.1, 4.1, 4.4, пункты 14 таблицы 2 СП 3.13130.2009; п. 4.1, 4.3, 4.4 табл. 1 СП 486.1311500.2020; пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.2.6, 7.1.3, 7.2, приложение А СП 484.1311500.2020; пункт 7.2, 7.3, 8.5 СП 7.13130.2013; пункт 5.2 СП 8.13130.2020; пункт 7.6, табл. 7.1 СП 10.13130.2020 | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | пункты 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 СП 484.1311500.2020 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия | части 1 статьи 5, пункт 2 и 3 части 1 статьи 6, части 5, 6, 7 статьи 6, | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | статьи 48-50 , часть 2 статьи 78, часть 1 статьи 91 Федерального закона от 22 июля 2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерацией от 16.09.2020 1479 пункты 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 50, 54, 55, 56, 60 | |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.