Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«02» марта 2023 г.

Регистрационный № 02-08-2023-003031

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Образовательный центр ОАНО "Фанскул"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФАНСКУЛ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1190280041731 ИНН: 0274947675

Место нахождения объекта защиты:

450075, Респ. Башкортостан, г. Уфа, пр-кт. Октября, д. 107/6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	54
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	16587

1.6.	Объем здания, куб. м	48103
1.7.	Количество этажей	19
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	автоматическая установка пожарной сигнализации «Рубеж», система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа «Соната»; система передачи извещений о пожаре в подразделение пожарной охраны «Каланча»; внутренний противопожарный водопровод отсутствует; наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от уличных пожарных гидрантов, расположенных на кольцевой водопроводной линии диаметром 200 мм
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	

полученная величина индивидуального пожарного риска для рассматриваемого объекта: нежилые помещения ОАНО "ФАНСКУЛ", расположенные по адресу : г. Уфа, пр. Октября д. 107/6, не превышает допустимого значения, установленного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с изменениями и дополнениями внесенными приказом МЧС России от 02.12.2015 № 632). "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (безопасность людей обеспечивается). Вывод справедлив для исходных данных, представленных в расчете (объемно-планировочные и архитектурные решения решения, количество людей и т.д.). В связи с тем, что полученные величины пожарного риска не превышают допустимых значений при условии выполнения дополнительных противопожарных мероприятия, в соответствии со ст.6 (ч.1 п.1) Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (с изменениями и дополнениями, внесенными приказом МЧС России от 02.12.2015 № 632). "

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" допускается: - предусматривать ширину эвакуационных выходов менее 1,2 м; -предусматривать ширину лестничных маршей менее 1,35; - предусматривать ширину горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м; -не предусматривать из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции. Рекомендации 1. Содержать в исправном состоянии и строго придерживаться запланированного специализированной организацией регламентного технического обслуживания систем пожарной сигнализации. 2. Систематически проводить обучение и тренировки по необходимым действиям при срабатывании автоматических систем противопожарной защиты здания. 3. Своевременно проводить противопожарный инструктаж и занятия по пожарно-техническому минимуму с персоналом учреждения. 4. Иметь в необходимом количестве и содержать в исправном состоянии первичные средства пожаротушения (огнетушители). 5. Соблюдать остальные требования пожарной безопасности, изложенные в Правилах противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479. 6. Не допускать отступлений от требований, изложенных в Федеральном законе от 22.07.2008 №123-ФЗ (с изменениями и дополнениями, внесенными приказом МЧС России от 02.12.2015 № 632). "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".			
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась.			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ; п. 4.3-4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ; п. 5.1 таблица 1, 8.5, 8.8, 8.12, 11.2, 11.4, 11.6, 11.7 СП 8.13130.2020.	Выполняется

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ; п. 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013; п. 65-69, 71-73, 75 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 1479; п. 4.1, 4.12, 7.1, 8.1, 8.6, 8.7, 8.9 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 6.1, ст. 29 32, ст. 35 37, таблица 21 24 Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ; п. 6.7.15, таблицы 6.9 и 6.13 СП 4.13130.2013; раздел 5 п. 5.1 5.4.21 СП 2.13130.2020.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ; п. 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.22, 4.3.2 4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1 4.4.7, 4.4.9, 5.3.1 5.3.11, 9.3.1 9.3.10 СП 1.13130.2020; п. 23 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 1479.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ; п. 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 81, 83, 84, 86, 91 Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ; п. 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013; п. 4.1, 4.3, 4.4 табл. 1 СП 486.1311500.2020; пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.2.6, 7.1.3, 7.2, приложение А СП 484.1311500.2020; п. 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; п. 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП 10.13130.2009; п. 5.1 таблица 1, 8.5, 8.8, 8.12, 11.2, 11.4, 11.6, 11.7 СП 8.13130.2020; п. 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 1479.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	пункты 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 64, ст. 78 80 Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ; п. 2-4, 8-18, 21-27, 29-32, 35- 37, 41, 43, 48-52, 54, 56, 60, 71-73, 75, 88-92, 121-125, 129-131, 392-395, 397, 398, 400, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 413 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 1479; п. 4.1 4.9, 5.2.5, 5.4.10, 6.7.15, таблица 6.9 СП 2.13130.2020; Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.11.2021 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»; п. 22, 23, 37.1, 43, 61, 62, 63 Приказа МЧС России от 16 марта 2020 года 171.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.