Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Башкортостан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«10» марта 2023 г.

Регистрационный № 02-08-2023-003414

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Автономная некоммерческая организация дошкольного образования Детский сад «Волшебный улей»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКИЙ САД "ВОЛШЕБНЫЙ УЛЕЙ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1140200002117 ИНН: 0273990766

Место нахождения объекта защиты:

450068, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Черниковская, д. 56, стр. а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.10.2018

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	272
1.6.	Объем здания, куб. м	830
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации неадресного типа. Проект 2018г. разработан ООО «Энегромонтажсервис» Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией II типа. Интегрированная система мониторинга «МИРАЖ» Огнетушители, пути эвакуации, план эвакуации.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
На основании проделанных расчетов установлено, что значение индивидуального пожарного риска на объекте защиты не превышает нормативного и составляет 4,21*10^10.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
не проводилась		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 пункты 4.3-4.5, таблица 1, Федеральный закон от 22.07.2008 ФЗ N-123 ч. 1 и 2 ст. 69	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.12, 11.2, таблица 1, Федеральный закон от 22.07.2008 ФЗ N-123 ст. 62, ч. 1 и 3 ст. 68	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 пункты 7.1, 8.1, Федеральный закон от 22.07.2008 ФЗ N-123, п.1 ч.1. ст. 90	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 пункт 5.2.2, 6.7.15 таблицы 6.9, СП 4.13130.2013 пункт 5.2.2, Федеральный закон от 22.07.2008 ФЗ N-123, ст 57,58,	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.9, 4.2.16-4.2.22, 4.3.3-4.3.7,4.3.11, 4.3.12, Федеральный закон от 22.07.2008 ФЗ N-123, ст. 53	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП4.13130.2013 пункты 7.1, Федеральный закон от 22.07.2008 ФЗ N-123 ст. 90	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	СП 7.13130.2013 пункты 6.1, 6.10, СП 484.1311500.2020 п.п. 6.2.1-6.2.6, 6.2.11, 6.2.12, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.4.1-6.4.5, 6.5.2, 6.5.4, 6.6.1-6.6.5, 6.6.7, 6.6.9, 6.6.11, 6.6.12, 6.6.15, 6.6.16, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.34-6.6.38, СП 3.13130.2009 пункты 3.3, 3.4, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2, СП 8.13130.2020 пункты 5.1, 8.5,	Выполняется

	водопроводы)	8.8-8.12, 11.2, таблица 1, Федеральный закон от 22.07.2008 ФЗ N-123 ч.1 ст.5, п. 2 и 3 ч.1 ст.6, ч.5, 6, 7 ст.6, ст.48-50	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 ФЗ N-123 статьи 4, 6, 54, 78, 82, 103, глава 26 Федеральный закон от 21.12.1994 ФЗ N-69 статья 20,	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановления Правительства от 16.09.2020 N-1479 пункты 2-16, 21-37, 41, 54-56, 60, 65, 67, 70-73, 88, 90-92, 392-394, 395-409, приложения 1 и 2 ; СП 9.13130.2009 пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложения А, Г Приказ МЧС России от 18.11.2021г. N-806 Приказ МЧС России от 16 марта 2020г. N-171.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.