

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Башкортостан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«31» мая 2023 г.

Регистрационный № 02-08-2023-008636



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Станция газозаправочная автомобильная «Приютово-1» Приютовского ЛПУМГ

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ УФА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1020202861821

ИНН: 0276053659

Место нахождения объекта защиты:

452017, Респ. Башкортостан, р-н. Белебеевский, рп. Приютово, ул. Магистральная, д.
15/2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.06.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5 Здания производственного или складского назначения
1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	24
1.6.	Объем здания, куб. м	60
1.7.	Количество этажей	1

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АУПТ модульная (хладон 227 ea). АУПС. СОУЭ 1 типа. ПГ-3 (в 70 метрах)							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Не проводилась.</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Страховой полис ОСАГО, GAZX12248452935000.</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>1. Статья 37 Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 г. "О пожарной безопасности. 2. Статьи 4-6, 53, 54, 61, 62, 64, 68, 69, 81-84, 87-91 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "технический регламент о требованиях пожарной</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1. Статья 37 Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 г. "О пожарной безопасности. 2. Статьи 4-6, 53, 54, 61, 62, 64, 68, 69, 81-84, 87-91 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1. Статья 37 Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994 г. "О пожарной безопасности. 2. Статьи 4-6, 53, 54, 61, 62, 64, 68, 69, 81-84, 87-91 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется							

		<p>безопасности. 3. пп. 4.2, 4.3. Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". 4. пп. 1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.8, раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. "Пожарная безопасность. Общие требования".</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>1. пп. 5.2-5.5, 5.12, 6.1-6.4, 8.6, 8.7 СП 8.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности". Приказом МЧС России от 30.03.2020 №225. 2. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.48. 3. пп. 2.11, 2.12-2.15, 2.18, 2.21-2.25, 2.29, 2.30 СНИП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>1. ст.5, ст.63, ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 2. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям": пп.4.2, 4.3, 8.1, 8.3, 8.5, 8.7, 8.13.</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень	<p>1. СП.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости</p>	Выполняется

	огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>объектов защиты" приказ МЧС России от 12.03.2020 №151: пп. 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7-4-9, п.5.2.1-5.2.8, п. 5.4.1-5.4.7, п. 5.4.15, п. 5.4.16, п.5.4.18-5.4.21, п.6.1.1, п.6.6.1, п.6.6.2. 2. СП4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям" приказ МЧС России от 24.04.2013 №228: пп. 4.1, 4.3-4.6, 4.12, 4.20, 5.2.9, 5.3.4, 7.1-7.4, 8.1, 8.9-8.10. 3. пп. 1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.8, раздел 4 ГОСТ 12.1004-91* ССБТ. "Пожарная безопасность. Общие требования". 4. п. 4.1-4.5, 6.1-6.5, 6.22-6.28, 7.1-7.5, 7.8, 7.11, 7.17, 7.18, 7.28, 7.29, 8.1-8.2, 8.14 СНИП 21-01-7* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>1. СП1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" приказом МЧС России от 19.03.2020 №194: пп. 4.1.1-4.1.6, 4.2.1, 4.2.3-4.2.6, 4.3.1-4.3.4.</p>	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>1. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04.07.2008 №123-ФЗ: ст.5, ст.6, ст.10-12, ст.26, ст.27, ст. 29-32, ст.35-37, ст.48-55, ст.63, ст.64, ст.69, ст.81-84, ст.87-91, ст.99-100, ст.103, ст.104, ст.134, ст.137. 2. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Правила противопожарного режима в РФ" (изменения от 24.10.2022 №1885):</p>	Выполняется

		п.2, п.3, п10-16, п.23-27, п.29, п.35-37, п.41, п.43, п.48-49, п.54-56, п.58-60.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. СП484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" приказ МЧС России от 31.07.2020 №582: пп. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4-6.1.6, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.11-6.2.13, 6.3.1-6.3.4, 6.4.1, 6.4.5, 6.5.1, 6.5.4, 6.6.3-6.6.6, 6.6.16, 6.6.32, 7.2.1. 2. разделы 7, 12-14 НПБ88-2001* Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования". 3. пп.3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, раздел 6, 7 СПЗ.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности".	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	1. СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" приказ МЧС России от 31.07.2020 №582 пп. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4-6.1.6, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.11-6.2.13, 6.3.1-6.3.4, 6.4.1, 6.4.5, 6.5.1, 6.5.4, 6.6.3-6.6.6, 6.6.11-6.6.14, 6.6.16, 6.6.32, 7.2.1	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и	1. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04.07.2008 №123-ФЗ: ст.5, ст.6, ст.10-12, ст.26,	Выполняется

противопожарный режим	ст.27, ст.29-32, ст. 35-37, ст. 48-55, ст.63, ст.64, ст.69, ст.81-84, ст.87-91, ст.99-100, ст.103, ст.104, ст. 134-137. 2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020. №1479 "Правила противопожарного режима в РФ" (изменения от 24.10.2022 №1885): пп. 2, 3, 10-16, 23-27, 29, 35-37, 41, 43, 48-49, 54-56, 58-60. 2. ПЛАН организационно- технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах «Газпром трансгаз Уфа» в 2023 ГОДУ. 3. Приказ 000 «Газпром трансгаз Уфа» от 23.01.2023 № 66-П «Об организации работ по обеспечению пожарной безопасности». 4. Приказ Приютовского ЛПУМГ от 16.01.2023 № 21-п «О мерах пожарной безопасности».
-----------------------	---