## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«30» августа 2023 г.

Регистрационный № 02-08-2023-014482



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении: помещение пансионата - Общество с ограниченной ответственностью "Печки-Лавочки"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 0273934747

ОГРН/ОГРНИП: 1200200026201 Место нахождения объекта защиты:

450039, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Сельская Богородская, д. 6/1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.08.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела	
п/п		
1.	Характеристика объекта	защиты
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных
		образовательных организаций,
		специализированных домов
		престарелых и инвалидов
		(неквартирные), больницы,
		спальные корпуса
		образовательных организаций с
		наличием интерната и детских
		организаций

1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	577
	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	2219
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет
	опасности, категория зданий, сооружений по	
	пожарной и взрывопожарной опасности	
	(указывается для зданий производственного или	
	складского назначения)	
1.9.	1 1	автоматическая установка
	(системы противодымной защиты, пожарной	пожарной сигнализации,
	сигнализации, пожаротушения, оповещения и	система оповещения
	управления эвакуацией, внутренний и наружный	управления эвакуацией людей
	противопожарные водопроводы)	при пожаре 3 типа; система
		передачи извещений о пожаре
		в подразделение пожарной
		охраны; внутренний
		противопожарный водопровод
		отсутствует; наружное
		противопожарное
		водоснабжение осуществляется
		от уличных пожарных
		гидрантов, расположенных на
		кольцевой водопроводной
		линии диаметром 150мм.
	Γ -	
2.	Оценка пожарного риска, проведенна	
	(Заполняется, если проводился расчет пожарного	
	расчетные значения пожарного риска, а такж	
	дополнительных инженерно-технических и орган	
	обеспечения допустимого значения уровня по	
	перечень и тип систем противопож	
	Оценка пожарного риска на объекте защит	
3.	Оценка возможного ущерба имуществу	
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственн	
	имуществу третьих лиц от пожара, либо привод	цятся реквизиты документов
	страхования)	
	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лип	
4.	Сведения о выполнении мероприятий по	
	безопасности, выполнение которых должно	обеспечиваться на объекте

	<u>защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;п. 4.3-4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;п. 5.1 таблица 1, 8.5, 8.8, 8.12, 11.2, 11.4, 11.6, 11.7 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 65-69, 71-73, 75 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 4.1, 4.12, 7.1, 8.1, 8.6, 8.7, 8.9 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 6.1, ст. 29 – 32, ст. 35 – 37, таблица 21 – 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;п. 6.7.15, таблицы 6.9 и 6.13 СП 4.13130.2013; раздел № 5 п. 5.1 – 5.4.21 СП 2.13130.2020.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;п. 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.22, 4.3.2 – 4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1 – 4.4.7, 4.4.9, 5.3.1 – 5.3.11, 9.3.1 – 9.3.10 СП 1.13130.2020; п. 23 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.7.	Системы	ст. 81, 83, 84, 86, 91 Федерального	Выполняется

	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013; раздел 6, таблица А.1 приложения А СП 484.1311500.2020; раздел 4, таблица 3 СП 486.1311500.2020; п. 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблица 1, 2 СП 3.13130.2009; таблица 7.1 СП 10.13130.2020; п. 5.1 таблица 1, 8.5, 8.8, 8.12, 11.2, 11.4, 11.6, 11.7 СП 8.13130.2020; п. 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	22.07.2008 № 123-ФЗ; раздел 7 СП 484.1311500.2020, раздел 4, таблица 3 СП 486.1311500.2020.	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 64, ст. 78 – 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 2-4, 8-18, 21-27, 29-32, 35- 37, 41, 43, 48-52, 54, 56, 60, 71-73, 75, 88-92, 121-125, 129-131, 392-395, 397, 398, 400, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 413 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 4.1 – 4.9, 5.2.5, 5.4.10, 6.7.15, таблица 6.9 СП 2.13130.2020; Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка,	Выполняется

видов, сроков обучения лиц,
осуществляющих трудовую или
служебную деятельность в
организациях, по программам
противопожарного инструктажа,
требований к содержанию
указанных программ и категорий
лиц, проходящих обучение по
дополнительным
профессиональным программам в
области пожарной безопасности»;
п. 22, 23, 37.1, 43, 61, 62, 63
Приказа МЧС России от 16 марта
2020 года № 171.