

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Башкортостан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«02» октября 2023 г.

Регистрационный № 02-08-2023-016131



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Компрессорная станция № 17 «Полянская»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ
ТРАНСГАЗ УФА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1020202861821

ИНН: 0276053659

Место нахождения объекта защиты:

453446, Респ. Башкортостан, р-н. Благовещенский, с. Бедеева Поляна

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.12.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	216

1.6.	Объем здания, куб. м	1703							
1.7.	Количество этажей	1							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	КЛОП (адресная) АУПС (адресная) АУПТ (МИЖУ, МГП) СОУЭ (2 тип) ПГ-7 шт. (наружный водопровод) ПК -42 шт. (внутренний водопровод)							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">нет</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">GAZX12056610227000</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>1. Статья 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности. 2. Статьи 4 – 6, 53, 54, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 76, 81 – 91 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1. Статья 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности. 2. Статьи 4 – 6, 53, 54, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 76, 81 – 91 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1. Статья 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности. 2. Статьи 4 – 6, 53, 54, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 76, 81 – 91 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.	Выполняется							

		<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. 3. пп. 4.2, 4.3, 4.13, 4.22, 5.1.9, 5.1.10 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 4. пп. 1.1–1.4, 2.1–2.4, 3.1–3.8, раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования».</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>1. пп. 5.2–5.5, 5.12, 6.1–6.4, 8.6, 8.7 СП 8.13130 «Свод правил. Систем противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденный приказом МЧС России от 30.03.2020 №225. 2. "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479: п.48. 3. пп. 2.11, 2.12–2.15, 2.12–2.15, 2.18, 2.21-2.25, 2.29, 2.30 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>1. ст.5, ст63, ст.90 Федерального Закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 2. СП4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям": пп. 4.2, 4.3, 4.13, 4.22, 5.1.9, 5.1.10, 8.1,</p>	Выполняется

		8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.13.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1. СП.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утвержденный приказом МЧС России от 12.03.2020 №151: п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4.5, п.4.7-4.9, п.5.2.1-5.2.8, п.5.4.1-5.4.7, п.5.4.15, п.5.4.16, п.5.4.18-5.4.21, п.6.1.1, п.6.6.1, п.6.6.2. 2. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным, конструктивным решениям", утвержденный приказом МЧС России от 24.04.2013 №288: п.4.1, п.4.3-4.6, п.4.12, п.4.14, п.4.15, п.4.20, п.5.1.2, п.5.1.3, п.5.2.6, п.5.2.9, п.5.3.4, п.7.1-7.4, п.7.6, п.7.8, п.7.14, п.7.16, п.8.1, п.8.6-8.10. 3. пп. 1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.8, раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования». 4. пп. 4.1-4.5, 6.1-6.5, 6.9-6.20, 6.22-6.28, 6.29-6.35, 6.38, 7.1-7.5, 7.8, 7.9, 7.11, 7.17, 7.18, 7.28, 7.29, 8.1-8.3, 8.9, 8.11, 8.14 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1. СП.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" приказ МЧС России от 19.03.2020 №194: пп. 4.1.1-4.1.6, 4.2.1, 4.2.3-4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.7, 4.4.10, 8.1.1-8.1.5, 8.1.9, 8.1.11-8.1.13, 8.1.15, 8.1.19, 8.1.21,	Выполняется

		8.3.1–8.3.3.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>1. Федеральный Закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04.07.2008 №123-ФЗ:ст.5, ст.6, ст.10-12, ст.26, ст.27, ст.29-32, ст.35-43, ст.46, ст.47-55, ст.63, ст.64, ст.69, ст.81-84, ст.86-91, ст. 99-101, ст.103, ст.105-107, ст. 118-137. 2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (изменения от 24.10.2022 №1885): п.2, п.3, п.10-18, п.23-27, п.29, п.32, п.35-37, п.41, п.43, п.48-50, п.54-56, п.58-60.</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1. СП10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Норма и правила проектирования" приказ МЧС России от 27.07.2020 №559: пп. 4.1.1, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.12–4.1.14, 4.1.16, 6.1.3-6.1.6, 6.1.8-6.1.13, 6.1.17-6.1.25, 6.2.1-6.2.5, 6.2.10, 6.2.14-6.2.17, 7.1-7.8. 2. СП484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Систем пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" приказ МЧС России от 31.07.2020 №582: пп.6.1.1, 6.1.2, 6.1.4-6.1.6, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.11-6.2.13, 6.3.1-6.3.4, 6.4.1, 6.4.5, 6.5.1, 6.5.4, 6.6.3-6.6.7, 6.6.11-6.6.14, 6.6.16, 6.6.25, 6.6.32, 6.6.36, 6.6.37, 7.2.1. 3. разделы 7, 12-14 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и</p>	Выполняется

		<p>сигнализации. Нормы и правила проектирования». 4. пп. 3.1–3.5, 4.1–4.8, 5.1–5.5, раздел 6, 7 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>1. СП10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Норма и правила проектирования" приказ МЧС России от 27.07.2020 №559: пп.6.1.3-6.1.6, 6.1.8-6.1.13, 6.1.17-6.1.25, 6.2.1-6.2.5, 6.2.10, 6.2.14-6.2.17, 7.1-7.8. 2. СП484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Систем пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" приказ МЧС России от 31.07.2020 №582: пп.6.1.1, 6.1.2, 6.1.4-6.1.6, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.11-6.2.13, 6.3.1-6.3.4, 6.4.1, 6.4.5, 6.5.1, 6.5.4, 6.6.3-6.6.7, 6.6.11-6.6.14, 6.6.16, 6.6.25, 6.6.32, 6.6.36, 6.6.37, 7.2.1.</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>1. Федеральный Закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04.07.2008 №123-ФЗ:ст.5, ст.6, ст.10-12, ст.26, ст.27, ст.29-32, ст.35-43, ст.46, ст.47-55, ст.63, ст.64, ст.69, ст.81-84, ст.86-91, ст. 99-101, ст.103, ст.105-107, ст. 118-137. 2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Правила противопожарного режима в</p>	Выполняется

		Российской Федерации" (изменения от 24.10.2022 №1885): пп.2, 3, 10-18, 23-27, 29, 32, 35-37, 41, 43, 48-50, 54-56, 58-60.	
--	--	--	--