Зарегистрирована ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«16» ноября 2023 г. Регистрационный № 02-08-2023-019637



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Филиал муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы с. Нижегородка - основная общеобразовательная школа с.Таптыково муниципального района Уфимский район Республики

Башкортостан

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта зашиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. НИЖЕГОРОДКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1020201301218

Место нахождения объекта защиты:

450533, Респ. Башкортостан, р-н. Уфимский, с. Таптыково, ул. Центральная, д. 22

ИНН: 0245009265

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1986

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела				
п/п					
1.	Характеристика объекта защиты				
	Наименование параметра	Значение параметра			
1.1.	Степень огнестойкости	III			
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0			
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания			
		общеобразовательных			
		организаций, организаций			
		дополнительного образования			
I	l				

			_	фессиональных	
			образователи	ьных организаций	
	Высота здания, м			6	
1.5.	Площадь этажа в пределах	пожарного отсека		642	
	здания, кв. м				
1.6.	Объем здания, куб. м			5950	
1.7.	Количество этажей			2	
1.8.	Категория наружных устан	-	-		
	опасности, категория здани				
	пожарной и взрывопожарно				
	(указывается для зданий производственного или				
	складского назначения)				
1.9.				еская пожарная	
	(системы противодымной з	-		я(АПС) Система	
	сигнализации, пожаротуше		экстренно	го оповещения	
	управления эвакуацией, вн				
	противопожарные водопров	воды)			
2.					
۷.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются				
	_	цился расчет пожарного гожарного риска, а такж	-	-	
	дополнительных инженер				
	_	ого значения уровня по			
	-	тип систем противопож			
	•	Оценка не проводилась	торгон эмеции)	
3.		<u> </u>	третьих лиі	 1 от пожара	
	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба				
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)				
		НЕ проводилась			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной				
-	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте				
	защиты_				
	Наименование	Реквизиты нормативн	ых правовых	Сведения о	
	противопожарного	актов и нормативных	-	выполнении	
	мероприятия	по пожарной безоп	•	выполняется/не	
		перечень статей (часте		выполняется	
		устанавливающих тр	•		
		пожарной безопасност	ги к объекту		
		защиты			
4.1.	Противопожарные	В соответствии со с		Выполняется	

	расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Статья 68. Наружное противопожарное водоснабжение, ФЗ- 123	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	В соответствии с приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 15.06.2022) "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	В соответствии с СП 2.13130.2020, с СП 2.13130.2012	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре, ФЗ-123	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	В соответствии с СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	В соответствии с СП 484.1311500.2020	Выполняется

	противопожарные водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	В соответствии с СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	В соответствии с Приказом МЧС России от 16.03.2020 N 171	Выполняется