Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«17» ноября 2023 г.

Регистрационный № 02-08-2023-020105

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Укрытия ГПА

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1020202861821 ИНН: 0276053659

Место нахождения объекта защиты:

452570, Респ. Башкортостан, р-н. Белокатайский, с. Ургала, ул. В.Тиунова, д. 20Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

19.11.1980

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	234

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	1662
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	БН взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая система пенного пожаротушения, выведенная на диспетчерский пульт, автоматические установки газового пожаротушения с приборами С-2000, система водяного пожаротушения, автоматическая система пожарной сигнализации, первичные средства пожаротушеия
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
нет		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
10000000 рублей 00 коп, страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте от 28.12.2022г. №GAZX122111564730000		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	1. Статья 37 Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. "О пожарной безопасности". 2. Статьи 4-6, 53, 54, 61, 62, 64, 67-69, 76, 81-91 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 3. пп. 4.2, 4.3, 4.13, 4.22, 5.1.9, 5.1.10 СП4.13130.2013 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". 4. ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. "Пожарная безопасность. Общие требования". Раздел 4, пп. 1.1-1.4, 2.1-2.4, 3.1-3.8	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	1. СП 8.13130.2009 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" Приказ МЧС России от 30.03.2020 №225. пп. 5.2-5.5, 5.12, 6.1-6.4, 8.6, 8.7. 2. "Правила противопожарного режима в РФ". Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479: пп.48-51. 3. СП 31.13330.2021 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения": пп 4.9, 4.10, 4.13, 5.4, 5.6, 5.10, 7.6.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	1. Федеральный Закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 5, ст.63, ст.90. 2. СП 4.13130.2013 "Системы	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям": пп. 4.2, 4.3, 8.1-8.3, 8.5, 8.7, 8.9, 8.13	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	1. СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утв. приказом МЧС России от 12.03.2020 №151: п.4.1, 4.2, 4,5, 4.7-4.9, 5.2.1, 5.2.8, 5.4.1-5.4.7, 5.4.15, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.21, 6.6.1, 6.6.2. 2. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным, конструктивным решениям " Приказ МЧС России от 24.04.2013 №288: пп. 4.1, 4.3-4.6, 4.12, 4.20, 5.2.9, 5.3.4, 7.1-7.4, 8.1, 8.9-8.10. 3. СНиП 21-01-97*"Пожарная безопасность зданий и сооружений"пп. 4.1-4.5, 6.1-6.5, 6.22-6.28, 7.1-7.5, 7.8, 7.11, 7.17, 7.18, 7.28, 8.1, 8.2, 8.14.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	1. СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". Приказ МЧС России от 19.03.2020 №194: пп. 4.1.1-4.1.6, 4.2.1, 4.2.3-4.2.6, 4.3.1-4.3.4. 2. СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" пп. 6.1-6.5, 6.22-6.32, 7.1-7.5, 7.8, 7.11, 7.17, 7.18, 7.29, 8.1-8.2, 8.14.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	1. Федеральный закон "технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	ликвидации пожара	безопасности" от 04.07.2008 №123-ФЗ: ст.5, ст.6, ст.10-12, ст.26, ст.27, ст. 29-32, ст. 35-37, ст. 46, ст. 48-55, ст. 63, ст. 64, ст. 69, ст. 81-84, ст. 87-91, ст. 99-100, ст. 103, ст. 104, ст. 134, ст. 137. 2. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Правила противопожарного режима в РФ (изменения от 24.10.2022 №1885): пп 2, 3, 10-16, 23-27, 35-37, 41, 43, 48, 49, п. 53-56, 58-60.	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. СП. 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод.. Нормы и правила проектирования", приказ МЧС России от 27.07.2020 №559: пп. 4.1.1, 4.1.6-4.1.8, 4.1.10, 4.1.12-4.1.14, 4.1.16, 6.1.3-6.1.6, 6.1.8-6.1.13, 6.1.17-6.1.25, 6.2.1-6.2.5, 6.2.10. 6.2.14-6.2.17, 7.1-7.8. 2. СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", приказ МЧС России от 31.07.2020 №582: пп. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4-6.1.6, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.11-6.2.13, 6.3.1.-6.3.4, 6.4.1, 6.4.5, 6.5.4, 6.6.3-6.6.6, 6.6.16, 6.6.32, 7.2.1. 3. Разделы 7, 12-14 НПБ 88-2021* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования". 4. СП 3.13130.2009 "Свод правил. системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности". Раздел 6, 7 пп.	Выполняется

		3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	1. СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования" приказ МЧС России от 27.07.2020 №559: пп. 6.1.3-6.1.6, 6.1.8-6.1.13, 6.2.5, 6.2.10, 6.2.14-6.2.17, 7.1-7.8. 2. СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", приказ МЧС России от 31.07.2020 №582: пп. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4-6.1.6, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.11-6.2.13, 6.3.1-6.3.4, 6.4.1, 6.4.5, 6.5.1, 6.5.4, 6.6.3-6.6.6, 6.6.11-6.6.14, 6.6.16, 6.6.32, 7.2.1	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 04.07.2008 №123-ФЗ: ст.5, ст.6, ст.10-12, ст.26, ст.27, ст.29-32, ст.35-43, ст.46, ст.47-55, ст. 63, ст.64, ст.69, ст.81-84, ст.86-91, ст.99-101, ст.103, ст.105-107, ст. 118-137. 2. Постановление правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Правила противопожарного режима в РФ" (изменения от 24.10.2022 №1885): пп.2, 3, 10-18, 23-27, 29, 32, 35-37, 41, 43, 48-50, 54-56, 58-60. 3. План организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах ООО "Газпром трансгаз Уфа" в 2023 году. Приказ Общества от 23.01.2023 №33-П "Об	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		организации работ по обеспечению пожарной безопасности". 4. Приказ по Ургалинскому ЛПУМГ от 13.02.2023 №32-П "Об организации работ по обеспечению пожарной безопасности"	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.