

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Башкортостан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«23» ноября 2023 г.

Регистрационный № 02-08-2023-020869



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Корпус Механосборочного цеха №2 ООО "Арматурный Завод"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАТУРНЫЙ
ЗАВОД"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1100280024107

ИНН: 0278170037

Место нахождения объекта защиты:

453431, Респ. Башкортостан, г. Благовещенск, р-н. Благовещенский, ул. Комарова, д.

2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

08.09.2021

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	8640

1.6.	Объем здания, куб. м	112112						
1.7.	Количество этажей	1						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация; система оповещения 1 типа; система пожаротушения; наружный противопожарный водопровод (на территории 2 пожарных гидранта на тупиковой сети расходом не менее 25 л/с); внутренний противопожарный водопровод (орошение каждой точки помещения 2 пожарных крана расходом не менее 2.5 л/с).						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Исходя из собственной оценки, возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составляет 0 (ноль) рублей.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Статья 69 ФЗ №123 от 22 июля 2008 г. СП 4.13130.2013 пункты 6.1.2, 6.1.3.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Часть 2 статьи 62 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ. СП 8.13130.2020 пункт 5.3	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Статья 98 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ; СП 4 13130.2013 пункты 6.1.20	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Статьи 57,58 ФЗ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ; СП 2.13130.2020 пункты 6.1.1	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статья 53 ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ; СП 1.13130.2020 пункты 4.1.2, 4.1.5, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.15, 4.3.1, 8.1.1., 8.1.2, 8.1.6, 8.2.11, 8.2.12	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Статья 90 ФЗ от 22 июля 2008 г №123-ФЗ; СП 4.13130.2013 пункт 7.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Статья 54, части 1,6,9,10 статьи 83, 91 ФЗ от 22 июля 2008 г №123-ФЗ; части 1-4, 7-11 статьи 84 ФЗ от 22 июля 2008 г №123-ФЗ; СП 7.13130.2013 пункт 7.2, 7.3, 7.10, 8.5; СП 8.13130.2020 пункт 5.3; СП 10.13130.2020 пункт 7.6, табл. 7.2	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	СП 5.13130.2009 пункт 14.1, 14.4; СП 486.1311500.2020 п.4.1, 4.3, 4.4, 4.12	Выполняется

	<p>противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>		
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Части 1 статьи 5, части 3,5 статьи 6 ФЗ от 22 июля 2008 г №123-ФЗ; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 пункты 2,3,4,6,11,21,26,32,36,56,60,121,123,125,286,288,372,392,395,396,397</p>	<p>Выполняется</p>