Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«07» декабря 2023 г.

Регистрационный № 02-08-2023-022515

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью «СЭНАМ СЕРВИС»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭНАМ СЕРВИС"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1110265001593 ИНН: 0265036605

Место нахождения объекта защиты:

450112, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1980

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	18
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1049
1.6.	Объем здания, куб. м	18280

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация адресного типа (АУПС) , СОУЭ второго типа, наружный противопожарный водопровод кольцевой с установкой пожарного гидранта

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка пожарного риска на объекте защиты не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СНиП II-60-75 «Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов» приложение 10; СНиП II-М.1-71* Генеральные планы промышленных	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		предприятий. Нормы проектирования» таблица 4; №123-ФЗ Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статья 4.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СНиП II-31-74 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» пункты 3.12, 3.13, 3.19, 3.20, 3.22, 3,26; №123-ФЗ Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статья 4.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СНиП II-М.1-71* Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования» п.3.36, п.3.37, п.3.38; №123-ФЗ Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статья 4.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СНиП II-А.5-70 « Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» Глава 2 « Огнестойкость зданий и сооружений» п.п.2.2 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9; №123-ФЗ Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статья 4.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СНиП II-А.5-70 « Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» Глава 4 « Эвакуация людей из зданий и помещений» п.п.4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9; СНиП II-М.2-72* «Производственные здания промышленных предприятий. Нормы проектирования» Глава2	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		«Объемно-планировочные решения. Эвакуация людей из зданий и помещений» п.п.2.26, 2.27,2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37; №123-ФЗ Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статья 4.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СНиП II-А.5-70 « Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» Глава 3 «Противопожарные преграды в зданиях и сооружениях» , пункты 4.7., 4.9, 4.10; СНиП II-М.2-72* «Производственные здания промышленных предприятий. Нормы проектирования» Глава 3 «Конструктивные решения. Общие требования» п.п. 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33; №123-ФЗ Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статья 4.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" Глава 13; СП 3.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности ; №123-ФЗ Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статья 4.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и	СП 5.13130.2009 "Системы	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". Глава 14, пункты 13.14.2. - 13.14.13; №123-ФЗ Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 4 статья 4.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" Статьи 3 ,25 , 30, 37, глава IV; №123-ФЗ Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 5; ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 16 сентября 2020 года N 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (с изменениями на 24 октября 2022 года) пункты 2-5, 9-18, 19-23, 25-28, 32-38, 40-52 , 54-56, Глава IX Производственные объекты; Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» приложение №1-№3; Приказ МЧС	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		России от 16.03.2020 N 171 таблица №1,2,3; п.п. 1, 2, 11, 12, 14, 36.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.