Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Башкортостан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«23» января 2024 г.

Регистрационный № 02-08-2024-000685

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Нежилое строение-комплекс АЗС

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗНЕФТЕСЕРВИС"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1020201928713 ИНН: 0265018645

Место нахождения объекта защиты:

452601, Респ. Башкортостан, г. Октябрьский, пос. Московка

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

29.11.1999

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	32
1.6.	Объем здания, куб. м	43

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ППКОП «Сигнал ВК», БИРП «РИП-12» с АКБ 12В, 7 А/ч, ИП-212-141, ИПР-И, Табло «Выход», «Кристалл 12», СЗУ «Маяк-12 К», 1 наружный противопожарный гидрант рядом с операторной, 2 наружный противопожарный гидрант расположен на расстоянии 190м на ул. Центральная
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка пожарно риска на объект защиты не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
1500000 рублей		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	п. 5, ст. 71, п.4, ст.74, таблица 20	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008г. №123ФЗ п.4.3, таблица 1 СП 4.13130.2013	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.5.1., таблица 1, СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.6, ст. 63 , пп1, ст. 90 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ п.71.,72,74, пп Д п.393 постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.5.2.2 СП 4.13130.2013, таблица 6. 12 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.53. п.1,2,4,7,8,10-15 ст.89 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ п.п. Д п.16-17, 23,25,27,28,31, пп а) 393 постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 п.4.1.2, 4.2.22,4.3.1-4.3.7 СП 1.13130.2020, п.7.6, 7.6 СП 52.13330.2016	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.90 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ, п.7.1СП 4.1.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2,13.3.4,13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4-13, 13.15.2-13.15.4, 13.15.12, 13.15.13 п.3.5 СП 3.11330.2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	Федеральный Закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	безопасности»: ст..60-62; ст.84; ст. 113 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»: п.389	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.2-4, 11-19, 31-32, 35-37, 41-42, 48-49, 54-56, 60, 65,70-73, 392-394, 397, 402-403, 407-409, 412-413 постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 п.4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7,4.2.9,4.3.1, 4.2.1,4.5.1, 4.5.4, приложения А, Г СП 9.13130.2009	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.